



Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet  
5400 Mezőtúr, Kossuth L. út 9-11.  
Tel.: 56/ 550-440, Fax: 56/ 550-477  
e-mail: titkarsag@mezoturikorhaz.hu



Ikt.sz.: 10M / 1 / 2022.

# INTÉZETI BELSŐ SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Készítette:

Szentes János Péter  
tűzvédelmi előadó

Ellenőrizte:

Dr. Sinkó-Káli Róbert  
orvos-igazgató

Tóthné Sipos Ágota  
minőségirányítási vezető

Jóváhagyta és kiadását elrendelte:

Dr. Szecsei Klára  
főigazgató







## TARTALOMJEGYZÉK

### **I. Tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei**

- 1.1 A főigazgató tűzvédelmi feladatai
- 1.2 Az Ápolási Igazgató tűzvédelmi feladatai
- 1.3 A tűzvédelmi feladatot ellátó-, szolgáltató tűzvédelmi feladatai
- 1.4 A tűzvédelmi feladattal megbízott dolgozók tűzvédelmi feladatai
- 1.5 Munkahelyi vezetők tűzvédelmi feladatai
- 1.6 Az üzemviteli osztályvezető tűzvédelmi feladatai a vezetői feladatokban meghatározottakon túl.
- 1.7 Az anyaggazdálkodást és Ellátást végző tűzvédelmi feladatai a vezetői feladatokban meghatározottakon túl
- 1.8 A beosztott dolgozók általános tűzvédelmi feladatai
- 1.9 Portaszolgálatot végző munkavállaló feladatai

### **II. A létesítményekre, az építményekre, illetőleg a helyiségekre, a szabadterekre és veszélyességi övezetekre, valamint a tevékenységre vonatkozó általános érvényű és eseti tűzvédelmi használati szabályok és előírások az OTSZ szerint.**

#### **2.1. Általános tűzvédelmi szabályok**

- 2.1.1 Villamos berendezések
- 2.1.2 Világító berendezések
- 2.1.3 Tűzjelző és -oltóberendezés
- 2.1.4 Tűzoltó készülékek és felszerelések
- 2.1.5 Gépi berendezés
- 2.1.6 Raktározás és tárolás
- 2.1.7 Szellőzés
- 2.1.8 Csatornahálózat
- 2.1.9 Tűzoltási út, terület és egyéb utak
- 2.1.10 Tüzelő – fűtőberendezés és kémény

#### **2.2 Helyiségek, szabadterek tűzvédelmi előírásai**

- 2.2.1 Gyógyító osztályok
- 2.2.2 Rendelőintézet
- 2.2.3 Laboratóriumok
- 2.2.4 Gyógyszertár
- 2.2.5 Röntgen osztály
- 2.2.6 Irodák, orvosi szobák, adminisztrációs és előadó helyiségek
- 2.2.7 Központi öltözők, osztályos öltözők, betegruhatár
- 2.2.8 Könyvtár, nyomtatványraktár, irattár
- 2.2.9 Számítástechnikai géphálózat, szerverközpont, gépterem
- 2.2.10 Sokszorosító és fénymásoló helyiségek



- 2.2.11 Nővérszálló, medikus és orvos szálló
- 2.2.12 Karbantartó műhely
- 2.2.13 Transzformátorház, aggregátorház
- 2.2.14 Raktárak, tárolók
- 2.2.15 Veszélyes anyagtároló, veszélyes hulladéktároló
- 2.2.16 Kazánház
- 2.2.17 Földgázfogadó
- 2.2.18 Teakonyhák
- 2.2.19 Távbeszélő alközpontok
- 2.2.20 Kertészet
- 2.2.21 Szabadterek, parkolók
- 2.2.22 Padlástér
- 2.2.23 Pincék, alagsor
- 2.2.24 Kijáratok, személyfelvonók
- 2.2.25 Autocláv – központi sterilizáló

### **III. Tűzvédelmi használati szabályok, előírások**

#### **3.1 Tűzveszélyes tevékenység**

### **IV. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges feltételek**

### **V. A tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények**

- 5.1 A munkavállalók tűzvédelmi oktatása
- 5.2 A munkavállalók tűzvédelmi képesítési követelményei

### **VI. A munkavállalónak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai.**

- 6.1 Tűzjelzés, riasztás
- 6.2 Mentés – épület elhagyása
- 6.3 Tűzoltással kapcsolatos feladatok

### **Mellékletek:**

- 1. sz.. Engedély alkalmoszerű tűzveszélyes munka végzéséhez
- 2. sz.. Munka – és tűzvédelmi oktatási nyilvántartás
- 3. sz.. A főbb veszélyforrások megnevezése, védekezési szabályok
- 4. sz.. Tűzoltási eszközök
- 5. sz.. Tűzvédelmi dokumentációk
- 6. sz.. A tűzvédelemmel kapcsolatos, időszakos és határidős kötelezettségek





A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a Tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 19.§ (1) bekezdése, a Belügyminiszter 30/1996.(XII.06.) BM. rendelete, valamint a **54/2014. (XII. 5.) BM** rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján kiadom

## Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

# TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

### Jogszabályok

- 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról (módosította az 1998. évi XXXI. törvény és az 1999. évi LXXIV. törvény);
- 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat
- 39/2011. (IX.15) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól
- 2011. évi XLI. törvény A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról
- 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
- 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
- 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról
- 10/2011. (III. 28.) BM rendelet az 1996. évi XXXI. törvény, a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet, és a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról;
- 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről.
- 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról



Ezen Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

- valamennyi létesítményére
- valamennyi munkahelyére
- valamennyi tevékenységre,
- területén tevékenykedő külső munkáltatókra és munkavállalókra
- szolgáltatásait igénybevevő személyekre
- eszközeire, gépekre, berendezésekre, gépjárművekre, anyagokra.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtása, betartása kötelező a hivatali munkaidőben illetve a hivatali munkaidőn túli időszakban is.

A Tűzvédelmi Szabályzatban nem szabályozott esetekben a mindenkori hatályos jogszabályok előírásai az irányadóak.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak nem, vagy nem megfelelő végrehajtása esetén, be nem tartása szabálysértési vagy büntetőeljárást, a munkáltató részéről pedig fegyelmi intézkedést és/vagy kártérítési kötelezettséget vonhat maga után.

A Tűzvédelmi Szabályzat kiadása napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 2017. február 4-én kiadott Tűzvédelmi Szabályzata hatályát veszti.

Mezőtúr, 2022-01-04

Dr Szecsei Klára  
Főigazgató



## I.

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 2011. évi XLI. törvény értelmében **a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet teljes területén csak a KIJELÖLT helyen megengedett a dohányzás!**

### Tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei

A létesítés és használat során a tűz elleni védekezés feltételeinek biztosítása érdekében a megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások és azok érvényesítésére irányuló tevékenység irányítását az

**főigazgató gyakorolja.**

#### 1.1 A főigazgató tűzvédelmi feladatai:

- A jogszabályban megállapított keretek között meghatározza, szabályozza a tűzvédelmi előírások végrehajtásával kapcsolatos feladat- és felelősség köröket, a tűzvédelmi tevékenységre vonatkozó követelményeket, a magatartás rendjét.
- Kiadja a **Tűzvédelmi Szabályzatot**. A tűz megelőzésre kiható változás esetén átdolgoztatja, naprakész állapotban tartja.
- Gondoskodik arról, hogy azt a munkavállalók, valamint munkát végző idegen munkáltatók, vállalkozók megismerjék és elsajátítsák.
- Megszervezti az Intézmény tűzvédelmét, biztosítja a működéshez szükséges személyi, anyagi és tárgyi feltételeket.
- Biztosítja az Intézmény a tűzvédelmi oktatáson, képzésen, és tűzvédelmi szakvizsgán, valamint az ismétlődő oktatáson való részvételt.
- A tűzvédelmi szabályokat, előírásokat végrehajtja, végrehajtatja, illetve a végrehajtást ellenőrzi a megbízott munkavállaló útján.
- Az állami, illetve a hivatásos önkormányzati tűzoltóság által tartott ellenőrzéseken részt vesz, vagy intézkedésre jogosult megbízottjával képviselteti magát.
- Tűzvédelmi hiányosságok esetén intézkedik azok megszüntetéséről.
- Gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi hiányosságok megszüntetéséhez szükséges beruházási és felújítási összegek az érvényes pénzügyi tervekbe beépüljenek.





- Minden olyan változást jelez a hivatásos tűzoltóság felé – a bevezetést megelőzően legalább 15 nappal – amely tűzvédelmi szempontból jelentős változást eredményez.
- Mint az intézmény vezetőjének, az esetlegesen bekövetkező tüzesetről távbeszélőn haladéktalanul értesítenie kell munkaidőben a Mezőtúr Városi Önkormányzatot, munkaidőn kívül annak ügyeletét. A bejelentést írásban meg kell ismételni.
- A tüzeset kivizsgálásának eredményéről, a keletkezett károkról, a megállapított felelősök nevének és beosztásának feltüntetésével a Mezőtúr Városi Önkormányzatot írásban kell tájékoztatnia.
- Minden tüzesetet, a külső segítség nélkül eloltottat is írásban kell jelezni a területileg illetékes tűzoltóság felé.

### **1.2 Ápolási Igazgató tűzvédelmi feladatai:**

- Az esetleges tüzesetek megelőzése érdekében a gyógyító területeken felmerülő hiányosságok megszüntetéséről intézkedik.
- Az éves, minden munkavállalóra nézve kötelező tűz- és munkavédelmi oktatások időpontjait meghatározza.
- Évente egy alkalommal megszervezi az osztályok betegeinek a helyszín elhagyásának lehetőségét, annak gyakoroltatását, dokumentálásáról gondoskodik.

### **1.3 Tűzvédelmi feladatot ellátó-, szolgáltató tűzvédelmi feladatai:**

- Az intézmény megbízási szerződés keretén belül foglalkoztatja Szentes János Péter tűzvédelmi főelőadót. Végzettséget igazoló bizonyítvány száma: 118963/13/2016
- A szolgáltató tűzvédelmi vonatkozású ügyekben az intézmény igazgatójának javaslattevője.
- E minőségben az észlelt, feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére, szabálysértések esetében intézkedési javaslattal él.
- A szolgáltató tűzvédelmi tevékenységéről, intézkedésről, valamint a feladatkörét meghaladó esetekről az igazgatót folyamatosan tájékoztatja.
- A tűzvédelmi szabályzatot naprakészen tartja a megfelelő kiegészítésekkel.
- Ellenőrzi, hogy minden szervezeti egység rendelkezik-e megfelelő tűzvédelmi szabályzattal.





- Elvárja a munkahelyi vezetőktől, hogy a szabályzatban foglaltakat a munkavállalókkal megismertessék, maradéktalanul elsajátítsák, betartassák.
- Elvégzi a dolgozók megelőző tűzvédelmi alapoktatását, munkakörökkel, tevékenységekkel kapcsolatos tűzvédelmi ismeretek megszerzését elősegíti.
- Ellenőrzi a jogszabályban előírt foglalkozási ágakban, munkakörökben a munkavállalók tűzvédelmi szakvizsgájának megtörténtét, nyilvántartását. Külön felkérésre tűzvédelmi szakvizsgáztatást szervez.
- Visszaellenőrzi, hogy a terület vezetői az ellenőrzések során észlelt tűzvédelmi hiányosságokat maradéktalanul megszüntették-e.
- Kapcsolatot tart fenn a területileg illetékes Hivatásos Tűzoltósággal.
- Közreműködik a hivatásos tűzoltóság által kezdeményezett helyszíni gyakorlatokon, bejárásokon.
- Részt vesz a kórház tűzvédelmét érintő megbeszéléseken, tűzvédelmi szemléken és ellenőrzéseken.
- Figyelemmel kíséri a kórház tűzvédelmi helyzetére kiható változásokat, ezeket a kórház vezetésének jelenti.
- Évenként egyszeri alkalommal az intézmény osztályain szemlét, ellenőrzést tart, hiányosságokat jegyzőkönyvben rögzíti, a hiányosságok megszüntetésére intézkedési javaslattal él.
- Évenként elkészíti az intézmény megelőző tűzvédelmi tevékenységének értékelését.
- Részt vesz tűzvédelmi továbbképzéseken, szakmai ismereteit állandóan bővíti.
- Segíti a tűzvédelmi feladattal megbízottak tevékenységét.
- Ellenőrzi a tűzriadó terv évenkénti gyakoroltatását és annak dokumentálását.
- Ellenőrzi az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok megfelelő időben történő elvégzését, a hiányosságok megszüntetését, a felülvizsgálatok nyilvántartását.
- Napi munkája során ellenőrzési, belépési joggal rendelkezik a területre vonatkozó egészségügyi előírások betartása mellett.
- Eseti (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésekor) ellenőrzési joggal bír. Szabálytalanság esetén a tevékenység folytatását megtilthatja.
- Ellenőrzi az intézmény területén található tűzvédelmi eszközök szakcég által végzett ellenőrzési, javítási, karbantartási munkáinak megtörténtét.



- Meghatározott napokon és időpontban új munkavállalók részére munkába állásuk előtt elméleti tűzvédelmi oktatást tart, az előírásoknak megfelelően dokumentálja.
- Gondoskodik a tűzvédelmi feladattal megbízott dolgozók részére feladatuk elvégzéséhez szükséges igény szerinti oktatás megtartásáról.
- Évenként egyszeri alkalommal (minden dolgozóra vonatkozóan kötelező) ismétlődő tűzvédelmi oktatást tart, annak dokumentálásáról gondoskodik.

### **1.5 Tűzvédelmi feladattal megbízott dolgozók feladatai:**

- Osztályonként, részlegenként, kihelyezett egységenként 1-1 fő nem önálló munkakörű dolgozót kell választani, akit az osztályvezető javaslatára a főigazgató bíz meg az osztály tűzvédelmi feladatainak ellátásával, aki részt vett a tűzvédelmi feladattal megbízottak részére megtartott oktatáson.
- Tűzvédelmi feladattal megbízottak részére, a feladat ellátásához a szükséges időt biztosítani kell. A megbízott a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatait munkahelyén, munkaidőben köteles ellátni.

#### **Feladataik:**

- Gondoskodik arról, hogy a munkahely dolgozói megismerjék és betartsák a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat, rendelkezéseket.
- Intézkedik, hogy megszűnjenek azok a szabálytalanságok, amelyek a tűz keletkezését okozhatják, vagy a tűzoltást gátolják, a végrehajtást ellenőrzik.
- Gondoskodik a közlekedési utak, átjárók, menekülést szolgáló kijáratok, stb, szabadon tartásáról.
- A munka befejezésekor ellenőrzi a takarítási munkák maradéktalan elvégzését, a szükséges áramtalanítás megtörténtét, a helyiségek ajtóinak és ablakainak lezárását.
- Az ellenőrzés során az észlelt tűzvédelmi hiányosságokat a munkahelyi vezetőnek azonnal jelzi és értesíti az üzemviteli egységet.
- A munkahely dolgozóinak bevonásával megszervezi a tűzjelzés módját és a tűzoltásban való közreműködést.
- Megismerteti a munkavállalókkal a tűzjelzési lehetőségeket, a rendelkezésre álló tűzoltó felszerelések tárolási helyét, használatát, kezelését.





- Gondoskodik a munkahelyen elhelyezett tűzoltó eszközök és felszerelések meglétéről, használhatóságáról, megakadályozza, hogy azokat rendeltetésüktől eltérő célra használják, illetve helyükről eltávolítsák.
- Minden tűzvédelmi szabálytalanságról és tűzvédelmet is érintő változásról azonnal szóban, majd írásban is jelentést tesz az üzemviteli osztályvezetőnek és a tűzvédelmi megbízott felé.
- A tűzvédelmi feladattal megbízottak elméleti és gyakorlati továbbképzéséről Szentés János Péter Ev. gondoskodik.

#### **1.4 A munkahelyi vezetők tűzvédelmi feladatai**

- Köteles gondoskodni a hatályos tűzvédelmi jogszabályok és jelen utasítás vonatkozó előírásainak megtartásáról és végrehajtásáról.
- Biztosítja az irányítása alá tartozó osztályoknál, részlegeknél és egységeknél a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, javaslatokat tesz a tűzvédelmi feladattal megbízottja kinevezéséhez.
- Egyeztet az Ápolási Igazgatóval és gondoskodik az éves szinten egyszeri alkalommal előírt kötelező tűzvédelmi oktatás, tájékoztatás megszervezéséről. Végrehajtás érdekében egyeztet a tűzvédelmi megbízottal.
- Tájékoztatja feletteseit a hatáskörét meghaladó tűzvédelmi problémákról, melyek az előírások betartását gátolják, illetve veszélyhelyzetet idézhetnek elő.
- Gondoskodik az új felvételes, más munkaterületről vagy munkakörből áthelyezett dolgozók munkába állás előtti, továbbá valamennyi dolgozója időszakos tűzvédelmi oktatásról, a megfelelő dokumentum kitöltésével (3.sz. melléklet), a jelen utasításban foglalt előírásoknak megfelelően.
- Gondoskodik arról, hogy munkaterületén a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörökben csak az előírt tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozókat foglalkoztassanak. Amennyiben a munkavállaló még nem rendelkezik a munkakörének betöltéséhez szükséges tűzvédelmi szakvizsgával, azt haladéktalanul jelezniük kell az illetékes vezetőjük felé.

Gyógyító területek – ápolási igazgató felé

Műszaki, ellátási területek vezetői – igazgató felé

- Részt vesz a munkahelyén tartott tűzvédelmi ellenőrzéseken, szabálytalanságok esetén haladéktalanul intézkedik azok megszüntetésére, amennyiben ez hatáskörét meghaladja azt köteles írásban az intézmény vezetőjének bejelenteni.
- Felelős a működési területén a gépek, berendezések, anyagtárolás és szállítás, technológiai folyamatok tűzvédelmi szabályainak megtartásáért és betartatásáért.



- Gondoskodik a működési területén a helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi utasítások végrehajtásáról.
  - Rendszeresen ellenőrzi, távollétében ellenőrizteti a munkahelyek elhagyását, munkaszünetes időre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartását
  - Nem alkalmazhat olyan technológiai folyamatot, gépet, berendezést nem kezelhet, nem szállíthat olyan anyagot, amelynek tűzvédelmi szabályai nincsenek birtokában, azok kezelésével kapcsolatos magatartási szabályokat a dolgozókkal nem oktatták.
  - Nem vehet használatba olyan új létesítésű helyiséget, raktárt, rekonstrukcióval létesített létesítményrészt, tárolóteret, amelynek nincs tűzvédelmi engedélye, és kiadott tűzvédelmi szabályzata.
  - Felelős a területén tárolt, kezelt anyagok tűzvédelmi előírásainak betartásáért, a közlekedési utak szabadon hagyásáért, jelöléséért, a tűzoltó és villamos kapcsoló berendezések hozzáférhetőségéért.
- Működése területén a karácsonyi ünnepek idején megnövekedett tüzesetek megelőzése érdekében a csillagszóró gyújtását, nyílt láng használatát (gyertyagyújtás) megtiltja.
  - Gondoskodik róla, hogy a keletkezett legkisebb tüzesetről is a kórházvezetést írásos formában tájékoztassa.
  - Épületek, helyiségek kulcsainak kezelése, pontos nyilvántartása elengedhetetlen. Minden olyan helyiség melynek ajtaja (munkavégzés után) kulccsal zárható, a tűzvédelmi szabályok értelmében a kulcsok 1 példányát, pontos meghatározással felcímkézve, a portán elhelyezett kulcstartó szekrénybe el kell helyezni. A kulcsok meglétéért, forgalmazásáért a mindenkor portán szolgálatban lévő dolgozó a felelős. Zárcsere esetén a kulcsok portán történő cseréjéért a terület illetékes a felelős.

### **1.7 Üzemviteli ügyintéző tűzvédelmi feladatai a vezetői feladatokban meghatározottakon túl:**

- Gondoskodik a létesítmények területén lévő tűzvédelmi és egyéb berendezések biztonságos üzemeltetéséről, karbantartásáról a vonatkozó rendelet előírásainak megfelelően.  
Ezen belül a tűzoltó vízforrások ellenőrzetéséről, javításáról, üzemképes állapotban tartásukról. A tűzoltó készülékek, tűzvédelmi eszközök időszakos ellenőrzésekor biztosítja a technikai és személyi feltételeket, a végzett munkát igazolja.
- Ütemezi az intézmény területén lévő villamos berendezések, villámvédelmi berendezések tűzvédelmi szempontból történő szabványossági felülvizsgálatának elvégzését, jegyzőkönyvek kiállítását, naprakész állapotát, az abban foglalt javítások elvégzését dokumentált formában.
- Gondoskodik az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyeinek kiadásáról (csak I napra szóló engedély adható ki). Idegen vállalat által az intézmény területén végzett ilyen





tevékenység esetén a kiállított engedélyt láttamozza, a szükséges helyi előírásokkal kiegészíti. A munkavégzéshez hozzájárul, engedélyezi, melyből egy példányt irattáraz. A munka befejezését követően a dokumentumot 1 évig megőrzi.

- Az intézeten belüli rekonstrukciós felújítások, átalakítások, stb. során figyelemmel kíséri, hogy a kivitelező vállalatok a tervdokumentációban előírt tűzvédelmi rendelkezéseket betartják-e. Műszaki átadásokra, üzembe helyezésekre az illetékes tűzvédelmi hatóságot meghívja.
- Elvégezteti a hegesztő felszerelések negyedévenkénti – szabványban előírt - felülvizsgálatát az erről készített jegyzőkönyvet ellenőrzi.
- Az intézet területén gondoskodik a gázpalackok szabvány szerinti biztonságos tárolásáról, szállításáról.
- A vészletrák és a beépített tűzjelző rendszer karbantartását, időszakos ellenőrzését szakcéggel elvégezteti.
- Tűzvédelmi feladattal megbízottak által osztályokról leadott hiányosságok megszüntetése érdekében eljár.
- Ha az idegen vállalat vagy vállalkozó dolgozónak tartózkodása a 14 napot meghaladja az intézményben, a vezető figyelmét fel kell hívnia dolgozóinak tűzvédelmi alapoktatásának megtartására.
- Tűz esetén gondoskodik munkaterületén dolgozók riasztásáról.
- Munkaterületén gondoskodik a zárt helyiségek kulcsainak szabályos tárolásáról, annak forgalmazásáról.

1.8. **Anyaggazdálkodást és Ellátást végző tűzvédelmi feladatai a vezetői feladatokban meghatározottakon túl:**

- Gondoskodik az intézmény egész területén, osztályokon, közterületeken elhelyezett tűzoltó felszerelések nyilvántartásáról, és az érintettekkel egyeztet.
- Munkaterületén gondoskodik a raktározás szabályainak mindenkor betartásáról és betartatásáról.
- Munkaterületén gondoskodik a zárt helyiségek kulcsainak szabályos tárolásáról.
- Az osztály általános feladatrendszerén belül minden típusú tűzvédelmi jellegű hiányosság és tűzveszély közvetlen észlelésének a Műszaki Osztály felé köteles megtenni (ld. 2.sz. melléklet).

**1.9. A beosztott dolgozók általános tűzvédelmi feladatai:**

- A dolgozók kötelesek megismerni, elsajátítani és betartani az intézetre vonatkozó általános, a munkakörükkel (munkaterületükkel) összefüggő tűzvédelmi feladatokat, előírásokat.
- Kötelesek előírás szerint részt venni a tűzvédelmi oktatásokon, képzéseken.
- A tüzesetek megelőzése érdekében munkahelyén a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban kell megjelennie és munkáját így végeznie.
- A rendelkezésre bocsátott gépet, berendezést, egyéb eszközt és anyagot munkakezdés előtt a kezelési utasításnak megfelelően megvizsgálni, azt rendeltetés szerint használni.
- A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérről, a gépről, a berendezésről, eszközről, készülékről e tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani.
- A munkahelyeken lévő rejtett veszélyforrásokra vezetőjük, tűzvédelmi feladattal megbízott figyelmét hívják fel. A tűzvédelmi előírások betartását munkatársaiktól is követeljük meg.
- Kötelesek elsajátítani a munkaterületen lévő tűzoltó készülékek és berendezések használatát, kezelését. Meg kell ismerniük a Tűzriadó Tervet, az előírt gyakorlati foglalkozásokon részt kell venniük.
  - oktatott anyagot elsajátítani és az oktatás megértését, aláírással elismerni.

**1.10. Portaszolgálatot végző munkavállaló (őrző-védő szolgáltató) feladatai**

- Tartozik megismerni a létesítmény helyszínrajzát, alaprajzát, a tűzvédelmi berendezések helyét és kezelését, ellenőrzését.
- Köteles megismerni és alkalmazni a riasztás, a tűzjelzés, a mentés módjait (áramtalanító helye, közművek elzáró szerelvényei, kiürítés, élet- és vagyონmentés stb.)
- Feladatait a szolgáltatói szerződésben meghatározott módon tartozik végezni.
- Tűz esetén értesíti a tűzoltóságot és gondoskodik arról, hogy a kikerkező tűzoltók a mentéshez és az oltáshoz szükséges és elégséges minden tudnivalót megkapjanak.





## II.

**A létesítményekre, az építményekre, a helyiségekre, a szabadterekre és veszélyességi övezetekre, valamint a tevékenységre vonatkozó általános érvényű és eseti tűzvédelmi használati szabályok és előírások az OTSZ követelményei szerint.**

### **2.1 Általános tűzvédelmi szabályok**

- A létesítményt csak használatbavételi (üzemeltetési) engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően, a tűzvédelmi előírások betartásával szabad használni.
- Használatbavételi engedély nélkül létesítményt üzemeltetni nem szabad. Amennyiben a létesítményben folytatott tevékenység jellege megváltozik, az új helyzetnek megfelelően a használatbavételi engedély módosítását – vagy új engedélyt – kell kérni.
- A létesítményekben, helyiségekben, szabadtereken csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett, valamint a vonatkozó műszaki követelményben megengedett tűzterhelési értéket.
- A létesítményekben, helyiségekben, szabadtereken csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.
- A helyiségekből, veszélyességi övezetekből, szabadterekről, gépekről, berendezésekről, eszközökről a tevékenység során keletkezett hulladékokat folyamatosan, de legalább naponta el kell távolítani.
- Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető anyagokat, hulladékokat jól záródó fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben szabad gyűjteni, csak erre a célra kijelölt helyen szabad tárolni, illetve megsemmisíteni.
- Az éghető folyadékot vagy gázt szállító csőrendszernél és tároló edényeknél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél a tűzveszélyes folyadék csepegését, elfolyását, illetve a szivárgását meg kell akadályozni.
- Az üzemszerűen csepegő tűzveszélyes folyadékot nem éghető anyagú edényben kell felfogni. A felfogó edényeket szükség szerint, de legalább a műszak befejeztével ki kell üríteni. Az esetlegesen szétfolyt tűzveszélyes folyadékot azonnal fel kell itatni, takarítani. (Erre a célra azonban a tűzoltó homokot használni nem szabad.)
- Tűzveszélyes folyadékot vagy olyan anyagot, amely tüzet vagy robbanást okozhat, csatornába közvetlenül beönteni tilos.
- A létesítmények, építmények, helyiségek bejáratánál és azok helyiségeiben jól látható helyen, a tűz vagy robbanásveszélyre, valamint a legfontosabb előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó táblákat kell elhelyezni.



- A közművek nyitó- és zárószerkezeteit jól láthatóan meg kell jelölni.
- A helyiségeket, gépeket, berendezéseket, és eszközöket állandóan tisztán kell tartani.
- Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, a nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, egyébként biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon.
- A munkahelyek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Amennyiben a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére – az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.
- Üzemszünet alatt az épületek lezárt helyiségeinek kulcsait, hovatartozást jelölő címkével ellátva, megőrzésre le kell adni a porta szolgálatnak, hozzáférhető helyen kell tartani, hogy tűz esetén a helyiségek azonnal nyithatók legyenek.

### **2.1.1. Villamos berendezések**

- Az intézmény villamos berendezéseit az MSZ 2364 és az MSZ HD 60364 szabványok vonatkozó szakaszai szerint kell létesíteni.
- Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani.
- A biztonsági berendezéshez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.
- A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelenthessen.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezés esetén a hálózatról le kell választani.
- A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítók rendeltetését, továbbá a ki – és bekapcsolt helyzetét jelezni kell.
- A villamos berendezést, ha jogszabály, illetve állami szabvány másként nem rendelkezik – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 54/2014. (XII. 5.) **BM rendelet** szerint kell felülvizsgálni.
- A létesítmények villámvédelmi berendezéseit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 54/2014. (XII. 5.) **BM rendelet** 3. előírásai szerint kell létesíteni, karbantartani és ellenőrizni.





- A létesítmények villámvédelmi berendezéseit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014. (XII. 5.) **BM rendelet** szerint tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.

### **2.1.2. Világító berendezések**

- A helyiségekben, szabadtéren, építményben a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható.
- A világító berendezést úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
- A létesítményben csak engedélyezett világítóberendezések használhatók, a világító berendezéseket megrongálni, védőburákat leszerelni nem szabad.
- A világító berendezéseket a munka befejezése után, vagy ha már nincs rájuk szükség, le kell kapcsolni.
- Ha a munkavégzést követően vagyoni védelmi vagy más okból szükség van világításra, akkor egyedileg kell eldönteni a veszélymentességet.

### **2.1.3. Tűzjelző és –oltóberendezések.**

Az intézmény beépített tűzjelző berendezéssel rendelkezik.

- Működése automatikus, analóg jeleket intelligens módon feldolgozó címzett tűzjelző központ.
- Az automatikus érzékelést hő és füstérzékelők végzik, a kézi tűzjelzésre a megfelelő elérési távolságokon telepített kézi jelzésadók szolgálnak.
- A **fővonalú** távbeszélő készülékek mellett a **mentők (104), tűzoltók (105) és a rendőrség (107) hívószámát** jól láthatóan fel kell tüntetni!
- Tájékoztatni kell a portaszolgálatot ellátó (őrző-védő) munkavállalót az eseményről a tűzjelzés szabályai szerint! A kapott információ - írásban történő rögzítése mellett – **az őrző-védő munkavállaló (portás) köteles haladéktalanul** elvégezni a segélyhívást, egyúttal felkészülni a tűzoltók fogadására!
- A tűzjelző meghibásodását és karbantartását haladéktalanul be kell jelenteni az illetékes tűzoltóságnak.
- A beépített tűzvédelmi berendezéseket jogszabályban előírtak, ezek hiányában a gyártási vagy forgalmazási engedély szerint kell ellenőrizni és karbantartani.
- A tűzjelző és oltóberendezéseket a jogszabályban foglaltak szerint kell utánvilágító, vagy világító biztonsági jelzésekkel megjelölni.



#### **2.1.4. Tűzoltó készülékek és felszerelések.**

A létesítmény területén és helyiségeiben a jogszabályban meghatározott követelményeket kielégítő, az ott keletkező tűz oltására alkalmas 1-1 tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

- A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést, berendezést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Közösségi építményben a – fali tűzcsappal kombinált tűzoltó készüléket tartó fali tűzcsap szekrény vagy tűzoltó készülék tartó szekrény kivételével – tűzoltó készüléket akadálymentes elhelyezési magasságban kell rögzíteni. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.

A tűzoltó készülékek külső – akkreditált - szolgáltatóval történő ellenőrzését, illetve javítását típustól függően az újabb típusoknál legalább **évente a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet** alapján kell elvégeztetni. A tűzoltó készülékek élettartamát és karbantartási időközzeit az 1. melléklet 1. táblázata tartalmazza.

(Lásd: 7. sz. melléklet)

A kötelező felülvizsgálat elvégzését a szolgáltató által adott felülvizsgálati jegyzék és a készülékeken elhelyezett – más adatok mellett a dátumot is tartalmazó - hologramos öntapadó címke igazolja. Ezt a címkét TILOS eltávolítani a készülékről.

Ha a tűzoltó készülék előírt időszakos ellenőrzését elmulasztották vagy használták azt, **akkor nem tekinthető üzemképesnek.**

A készenlétben tartására kötelezett a szakmai szolgáltató útján gondoskodik a **negyedévenkénti** rendszeres ellenőrző vizsgálatok elvégzéséről és ennek dokumentálásáról. A vizsgálat nyilvántartásához szükséges nyomtatvány a **SZ. 5. sz. mellékletének** megfelelő legyen.

Tűzbiztonság a tűzoltó készülék karbantartás idején:

- A készenlétben tartónak számolnia kell azzal, hogy a karbantartási és az újratöltési eljárások a megelőző tűzvédelmi intézkedések hatékonyságát időlegesen csökkenthetik.
- A helyszínen nem javítható és a selejt tűzoltó készülékek pótlásáról a készenlétben tartónak kell gondoskodni.

A fali tűzcsapot a nyomótömlővel és a sugárcsővel összeszerelt, üzemképes állapotban „fali tűzcsap” szekrényben kell tárolni. A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

A tűzcsap szekrényben lévő szerelvényeket és tartozékait a 54/2014. (XII. 5.) **BM rendelet** értelmében felül kell vizsgálni. (Lásd: **SZ. 7. sz. melléklet!**)

#### **2.1.5. Gépi berendezés, munkaeszköz**

- Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés - forgó, súrlódó gépalkatrészeknél és tengelyeknél - vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást okozhat, a technológiai szabályzó berendezésen túl olyan korlátozó berendezéssel kell ellátni, amely a gép





működését, a hőmérséklet vagy a nyomás további emelkedését megszünteti. Ezen értékek a technológiai utasításban meghatározott biztonsági határértékek.

- Gondoskodni kell az idegen anyag gépbe történő bejutásáról, ha az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Minden gépi berendezésnél maradéktalanul be kell tartani a technológiai, kezelési- és karbantartási utasítás előírásait és el kell végezni a szükséges ellenőrzéseket.
- Meghibásodott villamos berendezéseket, gépeket, eszközöket a hálózatról le kell választani, a használaton kívül helyezésről azon tájékoztató feliratot kell elhelyezni. A javítást csak megfelelő képesítéssel (villamos végzettség, gép karbantartására vonatkozó stb.) rendelkező szakember végezheti. Amennyiben az ismételt használatba vételt megelőzően szabványban, jogszabályban előírt üzembe helyezési eljárást kell lefolytatni és ezt dokumentálni, engedélyezni, a villamos berendezések, gépek és eszközök ismételt használata csak ezt követően történhet meg.

#### **2.1.6. Raktározás és tárolás**

- Éghető folyadékot kiszerezni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és hatékony szellőzést biztosítottak.
- Éghető folyadékot csak a jogszabályban, vonatkozó műszaki követelményben meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.
- Az éghető folyadékok egyedi és gyűjtőcsomagolásán az anyag megnevezését, és tűzvesélyességi osztályát, fokozatát szövegesen, illetve piktogrammal jelölni kell. Ezt a tároló edényen jól látható helyen, tartós kivitelben kell elhelyezni!
- Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad.
- A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani.
- Az épület tetőterében, padlásán éghető anyagot csak úgy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagi elemeitől és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.



### **2.1.7. Szellőztetés**

- Mesterséges szellőzés esetén olyan szellőztető berendezést kell használni, hogy annak bekapcsolásakor, illetőleg üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen, és a berendezésen keresztül külső gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- Szellőztetésre a hő- és füstelvezetők is igénybe vehetők, ha a szellőztető rendszerben éghető anyag jelenlétével, lerakódásával, kiválásával nem kell számolni.
- A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.

### **2.1.8. Csatornahálózat**

- Éghető gázt, gőzt vagy folyadékot, valamint ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetőleg vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni nem szabad.

### **2.1.9. Tűzoltási út, terület és egyéb utak**

- A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
- Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadókat, a nyomásfokozó szivattyút, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
- A menekülési útvonal leszűkítése – a kiürítéshez szükséges átbocsátó képesség méretéig -, továbbá ott éghető anyag tárolása, burkolat elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélyével történhet.
- A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket – kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat -, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.

### **2.1.10. Tüzelő-, fűtőberendezés és kémény**

- Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.
- Az építményekben, helyiségekben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működés során nem okozhat tüzet vagy robbanást.
- Fűtést és annak felügyeletét a berendezés működését nem ismerő vagy arra egyébként alkalmatlan személyre bízni nem szabad.





- A tüzelő- és fűtő berendezést csak a gyártó, illetve a forgalomba hozó által kiadott használati utasításban foglaltak szerint és az abban megadott tűztávolságok betartása mellett szabad üzemeltetni.
- Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetve arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.
- Füstelvezetésére csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.
- Az égéstermék-elvezető berendezést és tartozékait, valamint a technológiai berendezés egyéb égéstermék-elvezetőjét A1 tűzvédelmi osztályú anyagból kell kialakítani, kivéve az olyan égéstermék-elvezető berendezést, amely 90 perc tűzállóságot biztosító A1 tűzvédelmi osztályú anyagból épített, megfelelő mechanikai védelmet is biztosító köpenyben vezetett, illetve szerelt, ha
  - a) a tüzelőberendezés gyártója a tüzelőberendezéssel együtt tanúsított (CE, EME) égéstermék-elvezető berendezés műszaki dokumentációjában erről nyilatkozik (pl. kondenzációs berendezés),
  - b) az égéstermék-elvezető berendezés gyártója a tanúsítványban (CE, EME), illetve más tüzelőberendezésekkel történő alkalmazásra vonatkozó műszaki dokumentációjában erről nyilatkozik, és
  - c) az gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- Olyan égéstermék-elvezető berendezés (kémény) nem használható, amelynek falába B–F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet van beépítve, amelynek műszaki állapota, nem megfelelő, amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el.
- A tüzelő- és fűtőberendezés, az égéstermék elvezető, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
- Az összekötő elemeket 1,5 méterenként, de legalább egy helyen, fémbilincssel az épületszerkezethez rögzíteni kell, a kéménybe hézagmentesen kell csatlakoztatni.
  - A fűtést és annak felügyeletét a berendezés működését nem ismerő, vagy erre alkalmatlan személyre bízni **TILOS!**
  - Az üzemeltető, illetve a berendezés kezelésével megbízott köteles a használati (kezelési) utasításban foglaltakat megtartani és a berendezést annak megfelelően üzemeltetni.

## **2.2 Helyiségek, szabadterek tűzvédelmi előírásai**

### **2.2.1 Gyógyító osztályok**

- A közlekedési utakat, ki- és bejáratokat, vészkijáratokat – ezek használata az ajtó melletti dobozban elhelyezett kulcs elvételével történik – a tűzoltás célját szolgáló tűzoltó készülékeket, tűzcsapokat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.  
A tűzoltó készülékeket helyükről eltávolítani és/vagy más célra felhasználni **TILOS!**





- A fűtőtestekre és azok 50 cm-es körzetében éghető anyagot elhelyezni nem szabad.
- Az elhasznált vattát, kötszert, különösen azt, amelyik éghető folyadékkal szennyezett, lábpedálos fémedényben kell gyűjteni, és rendszeres eltávolításukról gondoskodni kell. A hulladékok gyűjtésénél a környezetvédelmi és veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat is be kell tartani.
- A vezetékes oxigéncsatlakozót, vagy oxigénpalackot zsíros, olajos kézzel vagy anyaggal érinteni, megfogni, kezelni szigorúan **TILOS!**
- Kezelőkben, vizsgálókban éghető folyadékok (pl. alkohol, benzin) **kizárólag erre a célra használatos fémlemez szekrényben legfeljebb 20 liter mennyiségben a tűzveszélyességi fokozattól függetlenül együttesen tárolhatók. A jól záródó fedővel ellátott üvegből – edényből – történő vételezés, kiöntés után az üveget – edényt – ismételten zárni kell. A folyamat során mobiltelefon bekapcsolása és használata szigorúan TILOS! Áttöltés után a tárolóedényt tartalmára vonatkozó felirattal el kell látni.**
- **Éghető – tűzveszélyes** – folyadékot a **használat során** csatornába, lefolyóba, WC-be önteni a legkisebb mennyiségben, még hígított formában sem szabad.
- **Tűz esetén** – különös tekintettel a kórteremben lévő járóképtelen fekvőbetegekre – ügyelni kell a pánik elkerülésére, intézkedni kell a betegek és anyagok biztonságba helyezésére, a Tűzriadó Tervben foglaltaknak **megfelelően, amelyen évente egy alkalommal gyakoroltatni kell.**
- Oxigénpalackot kizárólag bilincselve szabad tárolni, feldőlés ellen biztosítani. **TILOS** gézzel, spárgával kikötni, vagy elfektetni a tárolóhelyen.
- Oxigénpalackot zsíros, olajos kézzel, vagy anyaggal érinteni **TILOS!** Palackok kezelését kizárólag az MSZ 6292 szabvány anyagából vizsgát tett személy végezhet.
- Lezárt helyiségek kulcsának 1 példányát a portára le kell adni pontos feliratozással.
- Villamos berendezést, villanyhajtású gépeket, műszereket, a munka befejezése után áramtalanítani kell, illetve le kell választani a hálózatról.
- A kórházba érkező, gyógyulni vágyó betegek saját elektromos használatú tárgyaikat engedély nélkül nem üzemeltethetik, használhatják (pld. hajszárító, hajszütő, vízforraló, kávéfőző, hősugárzó).  
Televízió behozatalához az adott terület osztályvezető főorvosának engedélye szükséges. TV tulajdonosa írásban garantálja a készülékek műszaki állapotának megfelelőségét (szakcég által).
- **GYÓGYÍTÓ OSZTÁLYOKON BETEGEK TARTÓZKODÁSÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK AJTÓIT KULCCSAL ZÁRNI MÉG ÁTMENETILEG IS TILOS**





### 2.2.2 Rendelőintézet

- A helyiségek csak a használatbavételi – üzemeltetési engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően szabad használni.  
A használatba lévő gépeket, eszközöket, berendezéseket, a gyártó illetve forgalmazó által kiadott használati utasításban foglaltak szerint lehet üzemeltetni
  - A rendelőkben tűzveszélyes folyadékból legfeljebb 2 liter mennyiség tárolható, becsiszolt üvegdugós, erősfalú üvegedényben.
  - Fűtőtestre, villamos berendezésre és annak közvetlen közelében gyúlékony, éghető anyagot elhelyezni, tárolni **TILOS!**
  - Elektromos berendezések meghibásodása esetén javítási munkát, csak szakember végezhet.
  - Világító berendezésekre, gépekre éghető anyagot, díszítő eszközt elhelyezni nem szabad.
  - Villamos berendezéseken, vezetéken keletkezett hibát azonnal jelenteni kell.
  - Hibás készüléket használni **TILOS!**
  - Kávéfőzőt csak nem éghető alapanyagú alátéttel fedett bútoron szabad üzemeltetni.
  - Az elektromos berendezéseket, gépeket a rendelés befejezésekor minden esetben áramtalanítani kell. (Kivéve az automatikával ellátott készüléket valamint a folyamatos elektromos áramot igénylő gépek. Ezek áramkörrel történő leválasztása tilos.)
  - Meg kell győződni az ablakok zártságáról a gáz és vízcsapok elzárásáról
  - Zárt helyiségek kulcsait megfelelő feliratozással naponta le kell adni a portára. (napi forgalmazás)
  - Tűzoltó készüléket helyéről eltávolítani, azt más célra használni **TILOS!**
- 
- Tűzoltó készülék nélkül eloltott tüzekről is írásos, részletes jelentést kell adni a kórház vezetősége felé.

### 2.2.3. Laboratóriumok

#### **Az általános előírások valamennyi laboratóriumra érvényesek.**

- A tisztaságra és rendre fokozott figyelmet kell fordítani. Gondoskodni kell a kiömlött vegyszerek, hulladékok megfelelő eltakarításáról, és műszakonként kijelölt tároló helyre történő elszállításukról. A hulladékok gyűjtésénél a környezetvédelmi és veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat is be kell tartani.



- Tűzveszélyes folyadékot, oldószert csak a napi szükségletnek megfelelő, a folyamatos tevékenységek indokolt mennyiségében szabad a laboratóriumban tárolni.
  - Fiolákban legfeljebb 1 liter folyadékok szabad tárolni. Csak zárt fiola használható a tárolásra és az ürtartalma legfeljebb 0.25 liter lehet.
  - Étert és szén-diszulfidot csak folyadéküvegben és legfeljebb 1 liter mennyiséget szabad tárolni.
  - Tűzveszélyes folyadékok edényeinek tárolására a biztonság fokozása céljából az alábbi engedélyezett szekrénytípusok alkalmazhatók;
  - Kizárólag erre a célra használt fémlemez, vagy legalább 5 mm vastag üvegezett fémvázás szekrény, melyben maximum 20 liter, fiolákban maximum 5 liter tűzveszélyes folyadék tárolható.
  - Robbanás gátló szekrény, melyben maximum 50 liter tűzveszélyes folyadék tárolható.
  - A laboratóriumi minták, hulladékok gyűjtését veszélymentes helyen és módon kell végezni, figyelembe véve a környezetvédelmi szabályokat. Csatornába tűzveszélyes folyadékot önteni szigorúan **TILOS!**
  - A feltöltődésre hajlamos organikus oldószert nagyobb mennyiségben (1 literen felül) – a sztatikus feltöltődés levezetésére – csak leföldelt, speciálisan erre a célra gyártott fémtöltőcséren keresztül szabad tölteni, szűrni.
  - Villamos berendezéseken bármilyen javítási munkát végezni **TILOS!** Üzembe helyezést, javítást csak szakember végezhet. Hibás készüléket használni **TILOS!**
  - A tűzveszélyes folyadékokkal végzett tevékenységet csak hatékony, szabadba vezető szellőzés biztosítása mellett szabad folytatni. Az elcsepegést meg kell gátolni. Az esetlegesen elfolyt, elcsepegett tűzveszélyes folyadékot haladéktalanul fel kell takarítani. **A folyamat ideje alatt a mobiltelefonok bekapcsolása és használata TILOS! A dolgozók ruházata antisztatikus, lábbelije szikrát nem húzó lehet.**
- 
- A laboratóriumokban, csak a szabványnak megfelelő villamos berendezés, készülék stb. üzemeltethető. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról is le kell választani.
  - **TILOS!** Égő emberen a tüzet kézi tűzoltó készülékkel oltani, égő szerves oldószert, olajat, égő nátriumot, villamos berendezést vízzel oltani!
  - Minden laboratóriumi dolgozónak ismernie kell a villany főkapcsoló és elzáró, a víz, gáz, gőz, vákuum- és sűrített levegővezeték főcsapjának a helyét és kezelési módját.





Hasonlóképpen ismernie kell a szellőző berendezések és az esetleges szükségvilágítási berendezések bekapcsolási módját is.

Mindennap a munka befejezésekor meg kell győződni arról, hogy ezen vezetékek kapcsolói, csapjai le vannak-e zárva, az ablakok be vannak-e csukva. Ellenőrizni kell a munkahelyet, hogy a laboratóriumban nem maradt-e vissza olyan körülmény, amely tüzet vagy robbanást okozhat. Bezárt helyiségek kulcsait 1 pld. pontos feliratozással ellátva, - minden dolgozó által ismeretes helyen (laboron belül) – kell tárolni.

- Vegyi fülkére vonatkozó tűzvédelmi előírások a következők:
  - A vegyi fülke elszívását az asztalszintről kell megoldani, melynek függvénye az elszívó ventilátor szívóteljesítménye és típusa.
  - A vegyi fülke előtt padlóösszefolyó nem lehet, valamint a fülke elé egy gumiszőnyeget kell letenni, amit földelni kell.
  - Az elszívó ventilátor akkor üzemelhet, ha az automata „léptet”, ezt időkapcsolóval kell beállítani.

#### További berendezések telepítésének tűzvédelmi előírásai és feltételei:

- A berendezés nem robbanás biztos kivitelű –
- A berendezés zárt rendszerben működik – kivétel a „léptetés”-ek ideje. Ilyenkor helyi elszívással kell biztosítani a kikerülő oldószergőzök eltávolítását!
- A berendezés közvetlen üzemeltetési helye működéskor 2-es zóna besorolású! A közvetlen környezetet ennek megfelelően kell kialakítani!
- A kezelést végző dolgozó részére a padlót szikrabiztos és elektrosztatikusan földelt kivitelben kell elkészíteni a berendezés előtt!
- Amennyiben az oldószer betöltés közben oldószer kerül ki a térbe, akkor **TILOS** a berendezést addig bekapcsolni, amíg az elszívás biztonságosan ki nem szellőzteti a berendezés terét.

#### 2.2.4. Gyógyszertár

- Fűtőtestre és azok 30 cm-es körzetébe gyógyszert vagy egyéb éghető anyagot elhelyezni **TILOS**.
- Az elektromos berendezések felügyeletéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A gyógyszertár területén csak a folyamatos tevékenységhez szükséges mennyiségű tűzveszélyes folyadék tárolható, melyet a munka végeztével szekrényben elzárva kell tárolni.
- Öngyulladásra hajlamos anyagokat egyéb anyagokkal együtt tárolni nem szabad.



- Egymásra vegyi hatást kifejtő anyagok – melyek tüzet vagy robbanást okozhatnak – tárolása esetén a megfelelő elkülönítést biztosítani kell.
- Tűzveszélyes folyadékkal tevékenységet végezni csak hatékony, szabadba vezető szellőzés biztosítás mellett szabad. A tűzveszélyes folyadék elcsepegését meg kell gátolni. Az esetleges elfolyt, elcsepegett tűzveszélyes folyadékot haladéktalanul fel kell takarítani.
- Villamos főzőlapot használat közben hőszigetelő alátétten és éghető anyagtól legalább 30 cm-es távolságban szabad üzemeltetni.
- A napi munka befejezésekor a villamos berendezéseket az elektromos hálózatról le kell választani – az éjjel-nappal üzemeltetett berendezések kivételével.
- A kijelölt közlekedési utakat, kijáratokat, vészkijáratokat leszűkíteni vagy eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- A készenlétbe helyezett kézi tűzoltó készülékeket helyükről eltávolítani, rendeltetésüktől eltérő célra igénybe venni **TILOS!**
- Gyógyszertár területén lezárt helyiség ajtóinak kulcsai 1 példányát a portára feliratozva le kell adni.

#### 2.2.5. Röntgen osztály

- A tűzveszélyes filmet a biztonsági filmtől elkülönítve kell tárolni, a tűzveszélyes anyagok tárolására szolgáló kamrában.
- A filmtároló helyiségben elektromos hőkandallót, rezsót, nyílt vagy szabadon izzó készüléket használni TILOS!
- A filmtároló és röntgen helyiségben tűz- és robbanásveszélyes folyadékot tárolni TILOS!
- A filmet dobozban vagy borítékban szabad tárolni.
- A filmraktár helyiséget filmtároláson kívül más célra használni nem szabad. A tároló helyiséget naponta meg kell vizsgálni és ellenőrizni, hogy nincs-e hőmérséklet emelkedés, füst vagy gázképződés. Hetenként legalább fél órán keresztül ki kell szellőztetni, nedves vagy ködös időben a szellőzőnyílásokat zárva kell tartani, (az anyagbiztonság érdekében a technológiai előírás szerint)
- Fűtőtestre és azok 50 cm-es körzetébe filmet, 30 cm-es körzetében éghető anyagot elhelyezni TILOS!





- Egy röntgen egység (átvilágító, felvétel előkészítő, előhívó) filmkészlete csak a folyamatos tevékenységhez indokolt mennyiségű lehet, maximum 10 kg. Ezt a munkahelyiségben hűvös, száraz helyen, zárt szekrényben kell tartani.
- A hulladék vagy használhatatlan filmeket csak fedővel ellátott jól záródó fémedényben szabad gyűjteni, melyet a munka befejezése után ki kell üríteni.
- A röntgen helyiségek védelmére az ott keletkezett tüzek oltására a bejárati ajtó közelében, 1 db. tűzoltó készüléket kell elhelyezni. A tűzoltó felszereléseket eltorlaszolni, rendeltetésüktől eltérő célra használni TILOS!
- A sugárveszélyes munkavégzés feltételeit a munkahelyi sugárvédelmi szabályzat részletesen tartalmazza.

#### **2.2.6. Irodák, orvosi szobák, adminisztrációs és előadó helyiségek (továbbiakban irodák)**

- Az irodákban a bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségben a szabad mozgás, közlekedés biztosítva legyen és az ajtók teljes szélességben nyithatók legyenek.
- A kávéfőzőt használat előtt éghetetlen szigetelőlapra kell elhelyezni. Bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül hagyni szigorúan **TILOS!** Használat után áramtalanítani kell.
- Ezen helyiségekben, mint a kórház egész területére vonatkozóan dohányozni **TILOS!** Csak az arra kijelölt helyen engedélyezett a dohányzás.
- Az elektromos berendezéseket, számítógépeket és egyéb irodagépeket a munka befejezése után áramtalanítani kell.
- Ezen helyiségek fűtésére (fűtési szezon előtt, illetve után) elektromos fűtőtestet használni, csak az igazgató írásos engedélyével lehet.
- A napi munka befejezése után ellenőrizni kell az irodát, hogy nem maradt-e vissza olyan körülmény, amely tüzet okozhat.

#### **2.2.7. Központi öltözők, osztályos öltözők, betegruhatár:**

- Az öltözőhelyiségekben a szekrényeket úgy kell elhelyezni, hogy megfelelő széles közlekedési út mindenkor biztosítva legyen.
- A felszerelt tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, helyükről eltávolítani szigorúan **TILOS!**



- A szekrényeket csak rendeltetésüknek megfelelő célra lehet használni. Éghető anyagot, tűzveszélyes folyadékot tárolni nem szabad. Az öltözőhelyiségekben hőfejlesztő villamos berendezések (rezsó, hőszugárzó, kávéfőző) használata **TILOS!** Az öltözőkben csak az oda rendszeresített fűtőttest üzemeltethető.
- A rendre és tisztaságra fokozott gondot kell fordítani, az éghető hulladékot csak fém szemetes badellákban szabad tárolni, melyet műszakonként üríteni kell. Az öltözőhelyiségekben **TILOS** veszélyes hulladékot gyűjteni és tárolni.
- Olajos, zsíros munkaruha csak fémszekrényben helyezhető el.
- Öltözők ablakainak nyithatóságát állandóan biztosítani kell. (beszögezni TILOS!)
- A helyiségeket csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően kell használni.
- Az öltözőszekrényeket mindig zárva kell tartani.
- A helyiség kulcsait kijelölt helyre kell tenni, illetve 1 pld. felcímkézve a portán kell elhelyezni.

#### **2.2.8. Könyvtár, nyomtatványraktár, irattár:**

- A helyiségekben az anyagokat állványokon, rendszerezetten kell elhelyezni, illetőleg tárolni.
- A tárolási magasságtól függetlenül a főközlekedési út legalább 120 cm széles legyen, az állványok között legalább 80 cm térközt kell biztosítani.
- Az állványok között, valamint az egyéb közlekedési utakon anyagot tárolni még átmenetileg sem szabad.
- Az elektromos berendezések, számítógépek, világítótestek és az állványokon elhelyezett anyagok között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A helyiségekben elektromos hőszugárzót, főzőlapot, kávé- teafőzőt használni **TILOS!** Továbbá éghető folyadékot tárolni nem szabad.
- A felszerelt tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, helyükről eltávolítani szigorúan **TILOS!**
- A helyiségekből az ott keletkező éghető hulladékot szükség szerint, de legalább naponta a munka befejezése után el kell távolítani.





- A napi munka befejezése után meg kell győződni, hogy nem maradt-e vissza olyan körülmény, amely tüzet okozhat.
- A helyiségek ajtajainak kulcsait 1-1 példányban – a tűzvédelem érdekében – a portára azonosító jelzéssel ellátva kell leadni.
- Ezen tárolóhelyeken a tűzvédelmi előírások betartásáért a területen dolgozók, illetve a helyiség tűzvédelmi feladattal megbízottjai a felelősök.

### 2.2.9. Számítástechnikai géphálózat, szerver központ, gépterem

- A közlekedési utakat, ki- és bejáratokat, a tűzoltó készülékeket még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni. Ezen helyiségekben CO<sup>2</sup> (széndioxid) oltó) tűzoltó készüléket kell kihelyezni.
- A napi munka folyamán keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább a műszak végén el kell távolítani. Csak fedővel ellátott, nem éghető anyagú szeméttartó használható.
- A napi munka befejezés után a gépeket áramtalanítani, illetve feszültség mentesíteni kell. A helyiségeket tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni, és megszüntetni minden olyan szabálytalanságot, amely tüzet okozhat.
- Az elektromos berendezések és az éghető anyagok között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag, gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A számítástechnikai gépterem kulcsait 1-1 példányban – a tűzvédelem érdekében a portára azonosító jelzéssel kell leadni.

### 2.2.10. Sokszorosító és fénymásoló helyiségek:

- A közlekedési utakat, ki- és bejáratokat, a tűzoltó készülékeket még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.
- A napi munka folyamán keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább a műszak végén el kell távolítani, illetve a szeméttartó helyre kell szállítani.
- E helyiségekben éghető folyadékok tárolása a legkisebb mennyiségben is **TILOS!**
- A fénymásoló, sokszorosító helyiségekben illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak. A helyiségek ajtait, **ha ott emberek tartózkodnak, valamint a munkaidő végeztével** zárni kell.



- Ezen helyiségekben csak a napi folyamatos tevékenység szükséges anyagokat, eszközöket szabad tárolni.
- A helyiség természetes szellőztetését a szabadba nyíló ablakok biztosítják.
- Elektromos árammal működtetett gépeket, eszközöket, berendezéseket a munka befejezése után áramtalanítani kell a csatlakozók kihúzásával, vagy a főkapcsoló lekapcsolásával.
- A központi fűtésen kívül a helyiségben egyéb fűtőberendezés nem alkalmazható.
- A gépek rendszeres tisztításáról folyamatosan gondoskodni kell, ez általában a napi portalanítási munkából áll. A gépek rendszeres és folyamatos karbantartásáról, külön megállapodás és szerződés alapján szakszerviz gondoskodik. Meghibásodott másoló- és sokszorosítógépeket azonnal áramtalanítani kell, javítását csak szakember végezheti.
- A helyiségben a napi folyamatos tevékenységhez szükséges papírmennyiségen túl a felhasználásra kerülő papírmennyiséget a sokszorosító gépektől elkülönítve szabad tárolni.
- Az elektromos berendezések, és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A napi munka befejezése után meg kell győződni arról, hogy nem maradt-e vissza olyan körülmény, amely tüzet, vagy robbanást idézhet elő.
- A sokszorosító és fénymásoló helyiségek ajtajának kulcsát 1 példányban – a tűzvédelem érdekében – azonosító jelzéssel a portára kell leadni.

#### **2.2.11. Nővérszálló, medikus, és orvos szálló lakószobáira, szabadtereire vonatkozó előírások:**

- A lakószobákban nem szabad olyan tevékenységet folytatni, (pl. éghető folyadékkal ruháit tisztítani) amely tüzet, vagy robbanást okozhat.
- szigorúan **TILOS** a lakószobákban rezsót, hősugárzót, grillsütőt, kávé- teafőzőt és vasalót használni. Ezek használata csak kizárólag a kijelölt helyen (pl. konyhákban) engedélyezett.
- A melegítés és főzés céljára szolgáló berendezéseket, készülékeket, használat alatt felügyelet nélkül hagyni nem szabad.
- Hibás berendezést, készüléket üzemeltetni szigorúan **TILOS!** A hiba elhárításával kizárólag megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy bízható meg.





- A szoba elhagyásakor a lámpát, hálózati rádiót, televíziót, stb. ki kell kapcsolni. Meg kell győződni arról, hogy nem maradt-e vissza olyan körülmény, amely tüzet okozhat.
- A világító lámpatestekre, vezetékekre dekorációt, ruhaneműt, egyéb gyúlékony anyagot elhelyezni nem szabad. A fűtőtesteken történő ruhaszárítás szigorúan **TILOS!**
- **TILOS** a szállók helyiségeiben szabálytalanul kiépített (magán) áramfelvételi helyek üzemeltetése.
- A világító lámpákban a szabványtól eltérő fogyasztót használni **TILOS**, a mennyezetvilágításnál 60 W-os, az asztali és éjjeli lámpa világításánál maximum 40 W-os izzót szabad használni.
- A szobákban a bútorokat, berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy tűz esetén azok a menekülést ne akadályozzák.
- A szállók folyosóit és a lépcsőházakat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. Az ott elhelyezett tűzoltó készülékeket és tűzoltó felszereléseket a helyükről eltávolítani, rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.
- A szállók egész területére vonatkozóan **TILOS** bármilyen tűzveszélyes folyadék tárolása. (pl. üzemanyag)
- A szállók udvarán elhelyezett építmények és berendezések kivül más építményt elhelyezni **TILOS! TILOS** az udvaron tüzet rakni, vagy nyílt lánggal járó tűzveszélyességet folytatni. (csak engedéllyel lehetséges)

### **2.2.12. Karbantartó műhelyek**

- A helyiségek bejáratainak közelében – hozzáférhető helyen – kell elhelyezni a tűzoltó készüléket.
- A munkához szükséges faanyagot csak a folyamatos tevékenységhez elegendő mennyiségben, a zavartalan felhasználás biztosítás érdekében szabad a műhelyben tárolni.
- A tevékenység végzéséhez szükséges festéket gyári csomagolásban maximum 5 kg mennyiségben, hígítót és ragasztót 5 liter mennyiségben, zárt fémszekrényben szabad tárolni, felhasználásuk során a helyiség természetes szellőztetéséről gondoskodni kell.
- Éghető anyagot a központi fűtőberendezés vezetékének és fűtőtestének 30 cm-es körzetén belül elhelyezni nem szabad.



- Villamos berendezésektől az éghető anyagot olyan távolságra kell elhelyezni, hogy azok üzemszerű vagy meghibásodás folytán bekövetkező túlmelegedése – esetleg ívhúzása – tüzet ne okozzon.
- A fűrészgép és a gyalugép elektromos motorjáról, valamint a vezetékről, kapcsolókról a fűrészpont – szükség szerint – de legalább hetente egy alkalommal le kell tisztítani.
- A műhely területén keletkezett forgácsot, fűrészpont – szükség szerint – de legalább naponta egyszer a műszak befejezése után a tároló helyre kell szállítani.
- Elektromos árammal működtetett gépeket, eszközöket stb. a munka befejezése után feszültség mentesíteni kell a csatlakozó kihúzásával, vagy a főkapcsoló lekapcsolásával.
- A napi munka befejezésekor a helyiségeket ellenőrizni kell és minden olyan hiányosságot meg kell szüntetni, amely tüzet okozhat.

#### Lakatos, vízvezeték szerelő műhelyek:

- A helyiségek bejáratainak közelében – hozzáférhető helyen – kell elhelyezni a tűzoltó készüléket.
- A helyiségben csak a használatban lévő gázpalackokat szabad elhelyezni, feldőlés ellen bilincselve, vagy hegesztőkocsin kell tárolni. A gázpalackokat mechanikai sérülés és hőhatás ellen védett helyen kell tartani és használni, ahol még véletlenül sem válhatnak áramkör részévé. **A műszak befejeztével a palackokat a palacktárolóba kell elhelyezni.**
- Hegesztés közben a hegesztő berendezés tömlőit olyan módon kell elhelyezni, hogy azokban a szétfröcskölő fém és salakrészecskék kárt ne tegyenek, a környezet védelméről is gondoskodni kell.
- A hegesztő munkahely alapterülete legalább 4 m<sup>2</sup>, padlózata csúszásmentes és nem éghető anyagú, felülete egyenletes legyen.
- A hegesztő berendezések időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatát az MSZ 63-5 szabvány szerint, szerelvényeit 3 havonként tömörségi szempontból ellenőrizni kell. Az ellenőrzés eredményét az erre szolgáló naplóban kell rögzíteni.
- Csak gáztömör, hibátlan, sérülésmentes tömlőt szabad használni. Gumitömlő minőséges és vizsgálata a vonatkozó MSZ 3048-2-6 szabvány szerint történik. A felhasználható gumitömlő hossza legalább 5 m, de legfeljebb 30 m lehet. A gumitömlőt csak szalagbilinccsel szabad felerősíteni a tömlővégekre.
- Oxigént tartalmazó gázpalackot olajos, zsíros kézzel megfogni, vagy ilyen anyaggal átitatott textíliával tisztítani nem szabad.
- Horpadt, vagy sérülés nyomait viselő gázpalackokat üzemeltetni **TILOS!**





- Megtöltött, de egy évet meghaladó idő óta meg nem nyitott, korrodált vagy berozsdásodott szelepű gázpalackot csak a gázpalackok töltésével foglalkozó vállalat szakemberével szabad megnyitani. A gázpalack elzáró szerkezetén bármilyen javítást csak a töltőállomás szakemberei végezhetik.
- A gázpalack elzáró szelepének hirtelen nyitása, vagy zárása **TILOS!**
- A gázpalack szelepét minden használat után, illetve közvetlenül a kiürítés után le kell zárni. Az üres gázpalackra a záró anyát és szelepvédő sapkát fel kell csavarni.
- Lefagyott vagy leragadt gázpalackot legfeljebb 40 °C-os vízzel szabad kiolvasztani, **nyílt lánggal melegíteni TILOS!**
- A hegesztés megkezdése előtt a berendezést – illetve felszerelést üzembiztonsági szempontból – minden esetben meg kell vizsgálni.
- **Az üzemelő hegesztő berendezést felügyelet nélkül hagyni TILOS!**
- **Hegesztést csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személy végezhet.**
- Gázpalackok kiürítését vagy a gázelvétel fokozását nyílt tűzzel, lánggal történő melegítéssel elősegíteni **TILOS!**
- A hegesztő berendezést és a biztonsági szerelvényt időszakonként a biztonságos működés szempontjából ellenőrizni kell, és az ellenőrzés tényét írásban rögzíteni kell. Ennek gyakorisága, ha a gyártó ettől eltérően nem rendelkezik a következő:

Autogéntechnika	Ívhegesztés
<b>Autogén felszerelés</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pisztoly, égő ¼ év</li><li>- Gumitömlő ¼ év</li><li>- Biztonsági szerelvény ¼ év</li><li>- Palack- vagy vezetéki nyomáscsökkentő ¼ év</li></ul>	<b>Hegesztő- /vágópisztoly:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- AWI – égő 1 év</li><li>- Plazmaégő (gépi) 1 év</li><li>- Plazmaégő (kézi) ½ év</li></ul>
<b>Autogén gázellátó rendszer:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Palacktelep, palackköteg készülékei 1 év</li><li>- Acetilénfejlesztő 1 év</li></ul>	<b>Áramforrások:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dinamó 2 év</li><li>- Transzformátor 1 év</li><li>- Egyenirányító 1 év</li><li>- Plazma áramforrás ½ év</li></ul>
<b>Ellátó vezetékek:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ellátó vezetékek tömörségi vizsgálata 1 év</li><li>- Ellátó vezetékek szerkezeti vizsgálata 3 év</li></ul>	<b>Áramelosztó rendszerek:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kiépített (telepített) hegesztő-áram visszavezető (test) rendszer 1 év</li><li>- Többmunkahelyes hegesztőgép hegesztőáram elosztó rendszere 1 év</li></ul>



- Részletes előírást 143/2004. (XII.22.GKM) rendelet mellékleteként megjelent Hegesztési Biztonsági Szabályzat tartalmazza.

### **2.2.13. transzformátorház, aggregátorház:**

- Szabványok alkalmazása az élet-, vagyon és üzembiztonság érdekében mindenre kötelező érvényű. (tervező, beruházó, kivitelező, használó)
- Villamos berendezést csak szakképesített személy javíthat, ellenőrizhet az intézmény egész területére vonatkozóan.
- **Nagyfeszültségű helyiségbe munkavégzés céljából csak két fő léphet be!**
- Villamos készüléket, motort, transzformátort, szerelési anyagot, vezetéket, jelzőberendezést, a villamos berendezés különféle részeit, a rájuk vonatkozó szerelési utasítás megtartásával úgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy üzemük, kezelésük, karbantartásuk, javításuk és a közelükben, a karbantartás, javítás és tartózkodás, illetve velük kapcsolatos – és a környezetükben folyó tevékenység – feltételezve az egyéb előírások megtartását és a berendezés szabályos működése – veszélytelen (a villamos ív, a tűz és a meg nem engedett melegeedés ellen) legyen.
- Fenti helyiségekben a közlekedő utakat állandóan szabadon kell hagyni. Eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- Villamos műhelybe 1 db „A”, „B”, „C” porral oltó készüléket kell kihelyezni.
- Transzformátorházba 1 db CO<sup>2</sup> (széndioxid töltetű) tűzoltó készüléket kell kihelyezni

### **2.2.14. Raktárak:**

#### **Ezen területen hőszugárzót használni szigorúan TILOS!**

- A raktár területén keletkező tüzek oltására jól látható, könnyen hozzáférhető helyen porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- Az éghető folyadéktároló raktári egységeknél (olaj és festékraktár) ¼ m<sup>3</sup> száraz homokot és szórólapátot kell biztosítani.
- A tárolásra szolgáló állványok, tárolási egységek közötti közlekedési utakat eltorlaszolni vagy leszűkíteni még átmenetileg sem szabad, kivéve árumozgatás.
- A villamos berendezésektől az éghető anyagokat olyan távolságra kell elhelyezni, hogy a berendezések üzemszerű, vagy meghibásodás folytán bekövetkező túlmelegezése – esetleg ívhúzás – tüzet ne okozzon.
- Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal nem szabad együtt tárolni.





- Az éghető anyagú födém, tetőszerkezet és a raktározott éghető anyag között legalább 1 m tűztávolságot kell biztosítani.
- A festék- és olajtárolónál az anyagok megnevezését, lobbanáspontját és tűzveszélyességi fokozatát fel kell tüntetni. A tűzveszélyre, nyílt láng és dohányzás tilalmára figyelmeztető, illetve tiltó táblát kell a bejáratnál elhelyezni.
- A tevékenység során keletkezett hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként a munka befejezése után az erre szolgáló hulladéktároló helyre kell szállítani.
- A napi munka befejezésekor a helyiségeket ellenőrizni kell, és meg kell szüntetni minden olyan hiányosságot, amely tüzet okozhat.

### **Göngyöleg- és selejtanyag raktár, textilraktár és bútorraktár**

- A raktárak bejáratának közelében – hozzáférhető helyen – kell elhelyezni az 1-1 db porral oltó tűzoltó készüléket.
- A tárolt anyagokat csoportosítva, tárolási egységeket kialakítva kell elhelyezni. Az egyes csoportok között hossz- és keresztirányú közlekedési utakat kell hagyni, ezeket állandóan szabadon kell tartani.
- Villamos berendezésektől az éghető anyagokat olyan távolságra kell elhelyezni, hogy azok üzemszerű, vagy meghibásodás folytán bekövetkező túlmelegedése tüzet ne okozzon.

### **Gázipalacktárolók:**

#### **Oxigénpalack tároló:**

- A tárolóban a gázipalackokon kívül egyéb anyag nem tárolható.
- A bejáratnál jól láthatóan és hozzáférhető helyen kell elhelyezni a porral oltó kézi tűzoltó készüléket.
- A gázipalackokat – amennyiben magasságuk az átmérő négyszeresét meghaladja – eldőlés ellen bilincseléssel rögzíteni kell.
- A gázipalackokat – a kiürülteket is – csak elzárt állapotban és felcsavart szelepvédő sapkával szabad tárolni.



- A kiürült palackokat „üres” krétafelírással, vagy ráakasztott szövegtáblával megjelölve, s a töltött palackoktól elkülönítve kell tárolni.
- A különböző gázokat tartalmazó gázpalackokat egymástól elkülönítve kell tárolni.
- A gázpalackokat szeleppel felfelé, függőleges helyzetben kell tárolni, vízszintesen még ideiglenesen sem tárolhatók.
- Gázpalackok kezelésével, tárolásával, szállításával csak olyan személyt lehet megbízni, aki érvényes gázpalackkezelői szakvizsgával rendelkezik.
- Gázpalackokat mechanikai sérüléstől, sugárzó hőtől, a nap hőhatásától védeni kell.
- Áramszünet esetén csak elemlámpával történhet világítás.

### **2.2.15. Veszélyes anyagok, hulladékok tárolója, szállítása**

Veszélyes anyagok, hulladékok intézményen belüli gyűjtését, tárolását a Környezetvédelmi Utasítás határozza meg. Tárolás során figyelembe kell venni az anyagok, hulladékok tűzveszélyességi jellemzőit.

Tárolóhelyen 1 db 6 kg-os „A”, „B”, „C” porral oltó tűzoltó készüléket kell biztosítani. A szállításról rendszeresen gondoskodni kell.

### **2.2.16. Kazánház, gázfogadó állomás**

#### **3.14.1. Gázkazánház**

- Tüzelőberendezést csak a gyártó, illetve a forgalmazó által kiadott használati utasításban foglaltak szerint szabad üzemeltetni.
- A kazánházban, annak kazánterében és kapcsoló helyiségében 1-1 db minimum 12 kg-os tűzoltó készüléket kell elhelyezni a kazánház területén, lehetőleg a bajáratok közelében és hozzáférhető helyen, melyet eltorlaszolni nem szabad.
- A kezelőhelyiségben jól láthatóan ki kell függeszteni az üzemeltetett berendezések kezelési utasítását. A kezelési utasításnak tartalmaznia kell az üzembe helyezés, üzem alatti ellenőrzés, üzemzavar, gázszivárgás és gáztűz vagy egyéb tűz esetén megkövetelt tennivalókat.
- Gáztűzet lehetőleg a záró szerelvények elzárásával kell megszüntetni. Eloltani csak akkor szabad, ha gázömlés az oltás után rögtön megszüntethető.
- Gáznyomás alatti szerelvények szétszerelése, vezeték megbontása **TILOS!**





- Minden begyújtás, vagy újragyújtás előtt a tüzelőberendezés belső terét alaposan ki kell szellőztetni.
- Gázkazánok felügyeletét a GOMBSZ és a KBSZ előírásai szerint kell biztosítani.
- A gázkazánokat évente egy alkalommal felül kell vizsgáltatni, melyet csak szakvállalat végezhet.
- Kazánházban gépjármű tárolása **TILOS!** (motorkerékpár, autó)
- A vegyes tüzelésű kazánok 2 m-es körzetén belül tüzelőanyagot tárolni nem szabad. A kiszedett salakot lehűtött állapotban szabad a tárolóhelyre szállítani.
- A szilárdanyag tüzelésű kazánt és a nyomás alatt lévő berendezéseket a szabványban előírt időközönként az üzembe helyezéssel azonos feltételek mellett nyomáspróba alá kell vonni. Az erről készült jegyzőkönyv megőrzendő.
- A gázvezeték csövek elzáró szelepeit jól láthatóan hovatartozásuk szerint felirattal kell ellátni.
- A kazánok biztonsági szelepeit beékelni, vagy más formában rögzíteni, súlyszelepeket tovább súlyozni – túlterhelni – **TILOS!** A kazánt csak hatóságilag engedélyezett nyomás alatt szabad üzemeltetni. A vízszintmutatót állandóan megfigyelés alatt kell tartani a robbanás vagy a meghibásodás elkerülése végett.
- Tűzveszélyes anyagot, folyadékot a kazánházba bevinni **TILOS!**
- **Meghibásodott kazán üzemeltetése szigorúan TILOS!**
- A kazánok felügyelet nélküli üzemeltetése **TILOS!**
- Gáz-, olajtüzelésű berendezéseket csak szakképzett, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy kezelhet. A kazánházban az oda beosztott dolgozón kívül más személyek nem tartózkodhatnak, illetve ellenőrzési joggal felruházott személy léphet be.
- Munkaidő befejeztével a mindenkori szolgálatot ellátó főtű ellenőrizni és megszüntetni köteles minden olyan szabálytalanságot, amely tüzet okozhat.

#### **Földgázfogadó állomás:**

- A helyiség közvetlen bejárati ajtaja mellett – kívülről – kell elhelyezni a porral oltó kézi tűzoltó készüléket.
- A szelepek rendeltetését, valamint nyitó- és záró irányát fel kell tüntetni.



- A nyomásszabályozó és fogadó területén csak melegvizes távfűtés alkalmazható.
- A nyomásszabályozó természetes szellőzését biztosító nyílásokat eltakarni, lefedni **TILOS!**
- A szabályzóban csak robbanásbiztos villamos szerelvények alkalmazhatók. Elektromos hiba esetén azonnal áramtalanítani kell.
- **TILOS** gáznyomás alatti szerelvények szétszerelése, vezetékek megbontása.
- **TILOS** tömítetlen szabályozó egység üzemeltetése.
- A nyomásszabályozót folyamatosan ellenőrzés alatt kell tartani, melyet az ott elhelyezett naplóban rögzíteni kell.
- Az ellenőrzés, üzemeltetés alatt tapasztalt gázszivárgás helyének feltárására szappanos oldatot kell használni.
- A szabályzó területén csak olyan ruha, lábbeli és eszköz használható, mely gyújtási veszélyt nem jelent.
- Munkát, javítást végzők létszáma 2 főnél kevesebb nem lehet.
- A helyiségben ki kell függeszteni a berendezés működési vázlatát, az ide vonatkozó tűzvédelmi, kezelési és karbantartási utasításokat. Épületre, vagy kerítésre mind négy irányból ki kell függeszteni a telephelyre vonatkozó tilalmi táblát.

### **2.2.17. Teakonyhák**

- A gáz és elektromos berendezéseket csak a kezelési, használati utasításnak megfelelően szabad üzemeltetni. Az utasítást a készülék mellé ki kell függeszteni.
  - A konyhában az elektromos berendezéseket a vonatkozó szabvány előírásai szerint kell létesíteni, üzemeltetni.
- 
- A hibás készüléket azonnal üzemem kívül kell helyezni, hibás készüléket használni **TILOS!**
  - A fűtőtestek 30 cm-es körzetén belül éghető anyagot elhelyezni nem szabad.
  - Munka végeztével az összegyűlt éghető hulladékot a kijelölt tárolóhelyre kell szállítani.
  - A kijelölt közlekedési utakat eltorlaszolni, vagy leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.





- A napi munka befejezése után ellenőrizni kell a területet, hogy nem maradt-e vissza olyan körülmény, amely tüzet okozhat. Az elektromos berendezéseket – kivétel hűtők – feszültség mentesíteni kell.

#### **2.2.18. Távbeszélő alközpontok:**

- A központ és a gépterem bejáratánál – hozzáférhető helyen – kell elhelyezni a kézi tűzoltó készüléket, mely az elektromos tüzek oltására is alkalmas.
- A távbeszélő alközpont területére a kezelő személyzetén kívül idegen személynek belépni, és ott tartózkodni **TILOS!**
- A kapcsolóteremben és a gépteremben tűzveszélyes anyagot, folyadékot, hulladékot elhelyezni, tárolni **TILOS!**
- Így ebbe a helyiségben gyújtóeszközt még bevinni is **TILOS!**
- A kezelőnek ismernie kell a tűzjelzés módját, valamint a Tűzriadó Tervben foglalt feladatait, továbbá a bombariadó esetén követendő tennivalókat.

#### **2.2.19. Kertészet:**

- A növényvédő szereket gyári csomagolásban, anyagnemenként csoportosítva zárható fémszekrényben szabad tárolni, legfeljebb 20 liter mennyiségben.
- Éghető hulladék – faanyagok – tárolását raktárban, azt körbejárhatóan, a kerítéstől 1 m távolságban szabad végezni.
- A szabadtéri égetést csak külön jegyzői engedély, valamint az illetékes tűzoltóság értesítése alapján környezetvédelmi szabályoknak megfelelően szabad elkezdni és a tűzvédelmi szabályok betartása szigorúan kötelező. Az égetés megkezdése előtt alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges dokumentumot kell kitölteni.
- A szabadtéri égetésre vonatkozóan minden kertészeti dolgozónak tűzvédelmi szakvizsgát kell tenniük, melyről munkahelyi vezetője gondoskodik.
- A munka befejezése után ellenőrizni kell a területet, hogy nem maradt-e vissza olyan körülmény, amely tüzet okozhat.

#### **A szeméttároló környéke:**



Különösen az ömlesztett tárolás miatt, fokozott gondot kell fordítani, hogy oda illetéktelen személyek ne juthassanak el, illetve égő cigaretta csikket ne dobhassanak el.

#### **Szeméttároló – konténer:**

- Tárolóban a hulladék elhelyezése konténerben történik. **TILOS** a konténerbe égő, vagy tüzet okozó anyagot tenni. A megtelt konténer elszállításáról gondoskodni kell, környezet rendjéről, tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Konténer tartalmának meggyújtása **TILOS!** A tároló mellett 0.5 m<sup>3</sup> homokot és 1 lapátot kell biztosítani.

#### **Tűzivíz tároló és kút:**

- A víztározó vizét tűz oltásán kívül más célra használni tilos!

#### **2.2.20. Szabadterek:**

- Az intézmény területén csak a kijelölt területen szabad parkolni. Tűzoltási felvonulási útvonalat, területe gépjárműtárolásra – parkolásra – használni **TILOS!**
- Szabadtereken az éghető hulladékok, kerti nyesedékek, fűkaszálékok, stb. gyűjtésére, tárolására fokozott gondot kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül annak elszállításáról gondoskodni kell.
- A kórház udvarán meglévő építményeken és berendezéseken kívül új építményt csak szakhatóságokkal történt előzetes egyeztetések után, az ide vonatkozó létesítési engedély birtokában lehetséges kialakítani.
- Szabadtéren található cseppfolyós oxigén tartály 6 m-es körzetében gépjárművel parkolni szigorúan **TILOS!**

Az intézmény szabadterein, az építményeken kívül elhelyezett tárolók:

#### **2.2.21. Padlástér:**

- A padlástér ajtaját állandóan zárt állapotban kell tartani, éghető anyagot tárolni **TILOS!**  
A padlástér ajtajának kulcsát azonosító jelzéssel a portár kell helyezni, hogy könnyen hozzáférhető legyen. (pl. liftszerelők, tetőfedők, stb.)
- A tetőtereken, padlásterekben a napozás szigorúan **TILOS!**
- A padlástereket tárolásra használni szigorúan tilos!



**2.2.22. Pincék, alagsorok:**

- A pincékben csak zárt elektromos világítás alkalmazható.
- Ezekben a helyiségekben tűzveszélyes anyagokat, tűzveszélyes folyadékokat, valamint gázt tárolni szigorúan **TILOS!**
- A pincék, alagsorok utcára, udvarra néző ablakait, szellőző nyílásait huzalhálóval kell ellátni. A szellőző nyílások, ablakok alatt éghető anyagot tárolni **TILOS!**

**2.2.23. Kijáratok – vészkijáratok, személyfelvonók:**

- Az intézmény területén a kijáratokat, lépcsőházakat, és a menekülési útvonalakat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad a biztonságos menekülés érdekében.
- Menekülés céljából 3 füstmentes lépcsőház vehető igénybe.
- Tűz esetén a liftek használata:
  - 3 biztonsági lift használható (tűzoltó kulcsok a portán, és a tűzoltóságon elhelyezve)
  - Tűz esetén 2 lift használata szigorúan tilos!*** (Tűz esetén történő használatát tiltó felirat el van helyezve.)
  - Ezek: a rendelőintézetben lévő lift, valamint a külső teherszállító lift.
- Felvonóban éghető folyadékok, továbbá savak, lúgok és maró anyagok szállítása legfeljebb 20 liter mennyiségben és legalább 1 személy kíséretében, meghatározott edényekben engedélyezett. Kiürített, de ki nem tisztított edényekre, a megtöltött edényre vonatkozó előírások érvényesek.

**2.2.24. Autocláv – Központi sterilizáló, hőlég plazma:**

- A helyiséget csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendelkezésnek megfelelően szabad használni.
- Tűzveszélyes folyadékot nyitott edényben tárolni tilos.
- A berendezést csak szakképzett dolgozó javíthatja. Hibás géppel dolgozni nem szabad.
- A sterilizálásra használatos gázpatronokat csak a napi szükségletnek megfelelő mennyiségben szabad tárolni sérült, horpadt palackot tilos használni. A kiürült palackokat a napi munka befejeztével a gyűjtőhelyre el kell szállítani.
- A sterilizálóban a megfelelő szellőztetést és elszívást folyamatosan biztosítani kell.
- A munka befejezése után a készülékeket áramtalanítani, üzemen kívül kell helyezni.



- Minden dolgozó felelős ellenőrizni és megszüntetni minden olyan szabálytalanságot, amely tüzet és robbanást okozhat.
- Fűtőtesteken elektromos készülékeken vagy annak közelében éghető, gyúlékony anyagot tárolni **TILOS!**
- Helyiségben a közlekedő utakat, elektromos kapcsolók, tűzvédelmi eszközök akadálytalan hozzáférhetőségét mindenkor biztosítani kell.
- Helyiség lezárt ajtóinak kulcsának 1 példányát szabályosan felcímkézve el kell helyezni a portán.
- Tűzvédelmi eszközöket helyükről eltávolítani, más célra (pl. ajtó kitámasztása) használni **TILOS!**

### III. Tűzvédelmi használati szabályok, előírások

#### 3.1. Tűzveszélyes tevékenység:

- Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz vagy robbanásveszély el nem hártották.
- Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelően, erre a célra kijelölt helyen szabad végezni.
- Tűzveszélyes tevékenységnek minősül az ív és lánghegesztés, nyílt láng használatával járó melegítés, tüzrakás, égetés stb.
- A kijelölt helyiségekben, ahol tűzveszélyes tevékenység folyik, azzal egyidejűleg tűzveszélyes folyadékot tisztítás, vagy egyéb célra felhasználni **TILOS!**
- Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. A tevékenység végzése előtt a szükséges szakképesítés és tűzvédelmi szakvizsga együttes meglétét kell ellenőrizni (pl. hegesztési tevékenységnél).
- A tevékenység csak hibátlan berendezéssel végezhető.
- Egyéb tűzveszélyes tevékenységet pedig csak olyan dolgozó végezhet, akit a munkavégzéssel kapcsolatos tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktattak.
- Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenység esetén annak teljes ideje alatt felügyeletet kell biztosítani.





- Tűzveszélyes munka befejezése után meg kell győződni arról, hogy nem áll-e fent olyan feltétel a tevékenység végzésének helyszínén, annak környezetében és szükség esetén meg kell szüntetni azokat a körülményeket, amelyek tűz keletkezését okozhatják.
- Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. (SZ. 1 sz. melléklet szerint).

#### IV.

##### Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges feltételek

- A Intézmény területén alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet az **Üzemviteli egységgel** (1. sz. melléklet) minden esetben ellenjegyeztetni kell, kiadására az Üzemviteli egység vezetője jogosult, illetve helyettese.
- A munkavállalók testi épsége, valamint az Intézmény tulajdonának tűztől való megvédele érdekében alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (hegesztés, lángvágás, forrasztás stb.) a következő előírások betartásával lehet végezni:
  - A tűzveszélyes munkálatok megkezdése előtt az engedélyt kiadó - amennyiben szükséges - konzultál (a szolgáltatóval), aki köteles az engedélyt kiadónak a betartandó tűzvédelmi előírásokat elmondani. (A konzultációra telefonon is sor kerülhet).
  - Az engedélyt kiadónak a tűzveszélyes munkálatok megkezdése előtt ellenőrizni kell a munkaterületet tűzvédelmi szempontból, és meg kell határozni a betartandó - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokat.
  - Hegesztésnél minden esetben állandó, egyéb tűzveszélyes munkánál pedig a helyi körülményektől függően állandó, vagy időszakos felügyeletről kell gondoskodni.
  - A felügyeletet az engedély kiadója által megbízott személy látja el.
  - Az engedélyt két példányban kell állítani. Az egyik példányt a munkavégzőnek, a másik példányt az üzemviteli egységnek kell átadni, ahol 1 évig megőrzik.
  - A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
  - A tevékenység befejezése után a munkát végző (felügyeletet ellátó) a helyszínt köteles átvizsgálni és megszüntetni minden olyan körülményt, ami tüzet okozhat.
  - A munkahelyet a tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt meg kell tisztítani az éghető anyagoktól, hulladékoktól.
  - A hegesztés helyétől az éghető anyagokat legalább 5 méter távolságra kell elhelyezni, s célszerű letakarítani nem éghető anyagú takaróval.
  - Ha a hegesztést éghető padozatú helyiségben végzik, úgy a padozatot legalább 5 méteres körzetben vízzel fel kell locsolni.
  - Ha a hegesztés falon átmenő szerelvényen történik, vagy a közelben falattörés van, meg kell vizsgálni a szomszédos helyiséget is.



- Nyílt lánggal járó tűzveszélyes tevékenységet csak olyan személy végezhet, akinek van az adott tevékenységhez szükséges **szakképesítése és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával** is rendelkezik.
- A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit az Üzemviteli egység vezetővel egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.
- Szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.  
Szabadban a tüzet, az üzemeltetett tüzelőberendezést felügyelet nélkül hagyni nem szabad. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.  
Ezen helyszínen olyan eszközöket, felszereléseket (pl. csapra szerelt öntözőtömlő) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.
- A szabadban történő égetést (faág, nyesedék, széna, stb.) végezni TILOS! Ez mind környezetvédelmi, mind tűzvédelmi, mind balesetvédelmi okok miatt sem engedélyezett.
- Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység engedély kiadására jogosultak, ellenjegyzők:
  - műszaki osztályvezető
  - műszaki osztályvezető-helyettes

Az engedély kiadása maximum 24 órára adható ki. Ha a tevékenység ismétlődik, az engedélyezést ismételni kell.

## V.

### **A tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények**

#### **5.1 A munkavállalók tűzvédelmi oktatása**

- A munkáltató feladata gondoskodni arról, hogy minden munkavállaló már foglalkoztatásának megkezdése előtt megismerje, elsajátítsa és alkalmazni tudja munkakörével, tevékenységével kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, tűz esetén végzendő feladatokat.
- Az a munkavállaló, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, tűzvédelmi oktatást nem kapott, a szükséges ismertek megszerzéséig az adott tevékenységgel nem foglalkoztatható. Az oktatás elméleti és gyakorlati részből áll.
- Az oktatást és annak dokumentálását a Szentés János Péter Ev. tartja.





### **Új felvételes munkavállaló oktatása**

Az oktatás tekintetében újrafelvételesnek kell tekinteni azokat a munkavállalókat, akik:

- a ténylegesen munkába lépő munkavállalókat,
  - hat hónapnál hosszabb távollét után lépnek ismét munkába,
  - tűzvédelmi ismeret hiánya miatt a munkától eltiltást kaptak,
  - az Intézmény területén belül munkahelyet vagy munkakört változtattak,
  - munkahelyén tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás történt,
  - részére azt a tűzvédelmi hatóság vagy az ügyvezető elrendelte.
  - eü. szakiskolák, szakközépiskolák hallgatói, orvosok szakmai gyakorlat megkezdése előtt; valamint Bt., Kft. által küldött szakmai gyakorlat megszerzése céljából érkezők.
- Az idegen vállalat dolgozói, ha tartózkodásuk 14 napnál hosszabb időt vesz igénybe. Erre vonatkozó kötelezettségére az idegen vállalat, vagy vállalkozó figyelmét fel kell hívni, munkatársaink alapoktatását meg kell tartania.

### **A/ Elméleti oktatás**

Az elméleti oktatásnak a következőkre kell kiterjednie:

- A Tűzvédelmi Szabályzat, Vészhelyzeti Terv megismertetésére,
- a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyességére,
- helyiséghasználati szabályokra,
- a tűz esetén követendő magatartásra, a tűzjelzéssel, riasztással, mentéssel, tűzoltással kapcsolatos feladatokra,
- a tűzoltó készülékek feltalálási helyére, - eszközök használatára, kezelésére,
- a dohányzási tilalomra,
- a tűzvédelmi jogszabály, illetve előírás megszegésének jogkövetkezményeire.

### **B/ Gyakorlati oktatás**

- a tűz- és robbanásveszély lehetséges okaira, azok megelőzését biztosító intézkedésekre,
- a tűzjelzés lehetőségeire, a riasztás jelére, a tűzoltó készülékek elhelyezésének helyére, azok kezelésének módjára,
- a kijárat, vészkiárat helyére, a menekülési út és a kiürítési lehetőség biztosítására,
- tűz esetén az ember- és anyagmentésre vonatkozó előírásokra,
- a villamos berendezések használatából eredő tűzveszélyre, működésük szabályaira,
- villamos főkapcsolók elhelyezkedésére,
- közművek elzáró szerkezeteinek elhelyezkedésére.

### **C/. Ismétlődő oktatás**



- Valamennyi munkavállalót a munkahely vagy a tevékenység tűzveszélyességétől függően évente ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
- Az oktatás koordinálását, dokumentálását a Szent János Péter Ev. végzi.

## **5.2 A munkavállalók tűzvédelmi képesítési követelményei**

Az Intézménynél a 27/2009. (X. 29.) ÖM. rendeletben előírt tűzvédelmi szakvizsgára az alábbi munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók kötelezettek:

### **A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök**

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
3. Propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők, továbbá azon propán-bután gáz üzemű targoncák kezelői, akik a targonca üzemanyag palackjának (tartályának) cseréjét is végzik.
4. Üzemanyag-töltő-állomások üzemviteli dolgozói.
5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
6. Pirotechnikai szakbolti eladó, raktárkezelő, terméküzemeltető, anyag- és termékgyártás-vezető, kivétel a csak I. kategóriájú (játékos) pirotechnikai termékek kereskedését folytatók.
7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
8. Beépített tűzjelző berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők.
9. Beépített tűzoltó berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők.
10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, valamint a kivitelezésért felelős, műszaki vezetők.
11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, valamint a kivitelezésért felelős, műszaki vezetők.

A fentiekben felsorolt feladatokat ellátó munkavállalók közvetlen irányítását végző személyeknek is rendelkezniük kell érvényes tűzvédelmi szakvizsgával.





## VI.

### A munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai

#### 6.1 Tűzjelzés, riasztás

- a) A létesítmény területén tüzet észlelő személy köteles a rendelkezésre álló eszközzel, telefonon vagy személyesen haladéktalanul értesíteni a Intézmény portaszolgálatát és a biztonságtechnikai vezetőjét. .
- b) Minden tüzesetet be kell jelenteni a Tűzoltóság felé a (ha eloltották, akkor is)

**105**-ös telefonszámon.

#### **A riasztásnak tartalmazni kell:**

- a tüzeset pontos helyét (helység, utca, házszám stb.),
- életveszély van-e?
- mi ég, mi van veszélyben,
- milyen a tűz terjedelme? (kis, nagy),
- a bejelentő személy nevét, telefonszámát.

#### **Értesíteni kell:**

#### **Portaszolgálat: 440-es mellék**

A dolgozók riasztása: az észlelőnek,

- Hangos kiáltással „**Tűz van!**”
- **Kézi tűzjelző benyomásával** kell jelezni a tüzet az épületekben tartózkodók felé.

#### **6.2 Tűzoltási és műszaki mentés feladatok**

Tűzoltási feladatnak tekinthető a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelmére, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele.

A tűzoltásban, műszaki mentésben életkor, egészségi és fizikai állapot alapján várható el a személyes részvétel, illetőleg ezek figyelembe vételével a tűzoltás vezetője közreműködésre kötelezheti a magánszemélyt, a munkavállalót.

A tűzoltás, műszaki mentés legfontosabb feladatai

**a./ az esemény jelzése a tűzoltóságnak;**



A munkahely vezetője győződjön meg arról, hogy a tűzjelzés megtörtént-e, ha nem, akkor intézkedjék a jelzésről. A munkavállalók bevonásával a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel kezdje meg és irányítsa az oltást. (személyek mentése, a még nem égő anyagok eltávolítása, stb.)

**b./ értesítés, riasztás;**

- irányításban résztvevők – vezetők,
- a védelemben szakfeladatot ellátók (tűzvédelmi szervezet, műszaki szervezet, munkavédelem és környezetvédelem, stb.)
- munkavállalók.
- az intézmény területén tartózkodó személyek, látogatók, stb.

**c./ a beavatkozás irányítása;**

- a tűzoltás előkészítése során az esemény helyszínén a kialakult helyzet felmérése (a tűz helye, terjedési iránya, az élet, testi épség, az anyagi javak veszélyeztetettsége),
- tűzoltási, műszaki mentési feladatok meghatározása,
- biztonsági intézkedések a személyek, anyagi javak védelmére, intézkedés a tűzoltósági erők és eszközök fogadásához, beavatkozásához szükséges feltételek biztosítására (a létesítményi bejáratok, tűzcsapok megközelíthetősége)

**d./ a munkavállalók feladatai;**

- a munkavégzés helyén a munkakörükkel összefüggően (pl. raktáros, laboráns, ápoló, karbantartó, stb.) a tűzoltási eszközök, felszerelések használata,
- műszaki készenlét (biztonsági berendezések, energia ellátás, technológia leállítása)

A tűzjelzés elhangzása után **minden munkavállaló köteles:**

- az általa használt villamos berendezéseket áramtalanítani,
- a helyiségekben tartózkodókat, illetve arra rászorultakat a menekülésben segíteni,

**e./ az esemény felszámolásában résztvevő szervezetek tájékoztatása a veszélyhelyzetről és a tett intézkedésekről, a továbbiakban a tűzoltás vezetőjének utasítás szerint kell eljárni;**

**f./ a rendfenntartás biztosítása;**

**g./ a felszámolás utáni teendők;**

A létesítmény minden munkavállalója köteles öntevékenyen, késedelem nélkül intézkedni a tűzveszély elhárításában és a tűz oltásában.

- A tűz oltását csak a veszélyeztetett épület teljes kiürítését követően lehet megkezdeni,
- az adott tűz oltására legalkalmasabb eszközzel, berendezéssel vagy kézi szerszámmal,





- TILOS és ÉLETVESZÉLYES bármilyen villamos berendezés, elektromos működtetésű gép, eszköz, továbbá tűzveszélyes folyadék tüzeinek vízzel történő oltása!
- a tűz oltását - amíg életveszély nélkül ez lehetséges megszakítás nélkül folytatni szükséges, illetve a tűz terjedését akadályozni kell a tűzoltóság kiérkezéséig vagy a tűz teljes eloltásáig,
- a tűzoltóság kiérkezése után a további teendőket a tűzoltás vezető határozza meg.  
A tűzoltóság megérkezésekor a jelenlévő munkavállalónak segítséget kell nyújtani a pontos információk ismertetésével. (Elzáró szerelvények helyei, vízszerezési helyek stb.).

A helyszíni tűzjelzéssel, tűzoltással és mentéssel kapcsolatos további részletes feladatokat a **Tűzriadó Terv** tartalmazza, amely a **Tűzvédelmi Szabályzat** mellékletét képezi.

### 6.3. A tűzriadó tervvel kapcsolatos feladatok:

**A tűzriadó tervet az osztályoknak évente gyakoroltatniuk kell.**

**A gyakorlás végrehajtásáért az érintett osztályok vezetői a felelősek.**

**A gyakorlat végrehajtását jegyzőkönyvvel dokumentálni szükséges.**

**A gyakoroltatás során a munkavállalóknak ismerniük kell a menekülési útvonalakat, az igénybe vehető eszközöket és a szükséges feladatok.**

Tűzriadó tervben foglaltak gyakorlata alkalmával egyeztetni szükséges a kórház vezetéssel, tudatosítani az osztályon ápoltak körében. Minden esetben a pánikot meg kell előzni.

## ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat 2022. február 04. napjával lép hatályba, visszavonásig érvényes.

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az előzőleg kiadott Tűzvédelmi Szabályzat.

A Tűzvédelmi Szabályzat előírásait valamennyi dolgozóval meg kell ismertetni, tűzvédelmi oktatások keretein belül.

Felelős: minden munkahelyi vezető.

**Mellékletek, adatlapok jegyzéke**

KÓD	CÍM	Oldalak száma
IBSZ-TUZVED M01	Tűzriadó terv	07
IBSZ-TUZVED A01	ENGEDÉLY alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez	02
IBSZ-TUZVED A02	FELJEGYZÉS tűzvédelmi hiányosságokról	01
IBSZ-TUZVED A03	TŰZVÉDELMI OKTATÁSI NAPLÓ	02
IBSZ-TUZVED A04	Új munkavállaló munkába állás előtti általános (elméleti) tűzvédelmi alapkutatás tematikája	02
IBSZ-TUZVED A05	Tűzoltó készülékek időszakos ellenőrzése	01

**4 sz. melléklet****Tűzoltó készülékek ellenőrzési és javítási nyilvántartása**

Készenlétben tartó neve:									
Épület megnevezése:									
Ellenőrzést végző neve:									
Javítást végző neve:									
Sor- szám	Tűzoltó készülék			Az ellenőrzés időpontja (negyedév)				Javítás	Megjegyzés
	Készenléti helye	Típusa	Gyári száma	I.	II.	III.	IV.		






**7. sz. melléklet****A tűzvédelemmel kapcsolatos, időszakos és határidős kötelezettségek:**

A létesítményben a tűzvédelemhez kapcsolódóan az alábbi jogszabályi kötelezettségek terhelik a létesítmény vezetőjét:

Megnevezés	Időszak	Jogszabály
Villamos berendezések felülvizsgálata	3 év 6 év	54/2014. (XII. 5.) rendelet - OTSZ
Villámvédelmi berendezések felülvizsgálata	3 év 6 év	54/2014. (XII. 5.) rendelet - OTSZ
A hordozható tűzoltó készülék ellenőrzése (MSZ 1040 szabvány szerint gyártott)	6 hónap	54/2014. (XII. 5.) rendelet - OTSZ
Az MSZ EN 3 szerinti hordozható tűzoltó készülék ellenőrzése	negyedévente	54/2014. (XII. 5.) rendelet - OTSZ
Készenlétben tartói vizsgálat		
Alapellenőrzés	1 év	
Középpenőrzés és javítás	5 év	
Teljes körű ellenőrzés és javítás	10 év	
Tűzoltó vízforrás (föld feletti és fali tűzcsap, víztároló) és szerelvényei, tartozékai	6 hónap	54/2014. (XII. 5.) rendelet - OTSZ



Gázfogyasztó készülékek, berendezése rendszeres karbantartása, javítása	A gyártó vagy forgalmazó által használati (kezelési) útmutatóban megadottak szerint	54/2014. (XII. 5.) rendelet - OTSZ
Egyedi, gyűjtő, központi kémények műszaki felülvizsgálata	4 évente	27/1996. (X.30.) BM rendelet
Egyedi és gyűjtő kémények ellenőrzése, tisztítása, a szilárd-, olaj- és gáztüzelésű berendezéstől függően	félévente, évente	27/1996. (X. 30.) BM rendelet
Tűzvédelmi oktatás	évente	1996 évi XXXI. tv.
Tűzvédelmi szakvizsgát követő után képzés	5 évente	27/2009. (X.29.) ÖM r.
Automatikus tűzjelző,- tűzoltó berendezés ellenőrzése, felülvizsgálata, karbantartása	naponta havonta negyedévente félévente évente	54/2014. (XII. 5.) rendelet - OTSZ
Hő- és füstelvezető berendezés felülvizsgálata, karbantartása	eltérő műszaki követelmények hiányában félévente	54/2014. (XII. 5.), rendelet - OTSZ
Tűzgátló ajtók felülvizsgálata	félévente	54/2014. (XII. 5.), rendelet - OTSZ
Elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem időszakos felülvizsgálata	legalább 3 év, műszaki, gyártói dokumentációban, telepítés-technológiai leírásban nem rendelkeznek eltérően	54/2014. (XII. 5.), rendelet - OTSZ
Villamos berendezések felülvizsgálata	3 év 6 év	54/2014. (XII. 5.) rendelet - OTSZ





## TŰZRIADÓ TERV

### ELSŐDLEGES SZEMPONT AZ EMBERÉLET MENTÉSE, MÁSODLAGOS AZ ANYAGI JAVAK MENTÉSE.

#### 1. A létesítmény:

- a.) megnevezése: **MEZŐTÚRI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET**
- b.) telephelye: **Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.**
- telefonszáma: **56/550-440**

**A TŰZRIADÓ TERV** meghatározza azokat a feladatokat, melyeket tűz és természeti katasztrófa esetén az élet- és vagyónvédelem érdekében az intézmény dolgozóinak végre kell hajtani.

#### 2. Esemény jelzése:

Az a személy, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét először észleli haladéktalanul köteles:

- a tűzre utaló jelenségek eredetét felkutatni,
- a környezetét riasztani (tűzilárma, házitelefon)
- tűzoltóságot riasztani,
- minden körülmények között az eseményt jelezni a portaszolgálatnak, telefonközpontnak.

A munkahely vezetője győződjön meg arról, hogy a tűzjelzés megtörtént-e, ha nem akkor intézkedjen a jelzésről.

#### 3. Tűzoltóság riasztása, tűzjelzés.

- 3.1. Városi vonal esetén, valamint mobil telefonról: 105-ös országos telefonszámon.
- 3.2. Telefonközponton, portaszolgálaton keresztül: 440-es melléken  
Az év minden napján, a nap 24 órájában

#### 4. A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: (hivatásos tűzoltóság felé)

- a tűz pontos helyét, címét (város, utca, házszám, osztály, épület, emelet, műhely, kazánház, stb.)
- mi az, ami ég (milyen tüzeset, vagy káreset történt)
- mi van veszélyben (a tűz terjedése által létesítmény, anyag)
- emberélet van-e veszélyben?
- a tűz terjedelmére vonatkozókat
- a bejelentő személy neve és telefonszáma (ahonnan a hívás történt)

**5., A műszaki készenlét elérhetősége:**

Kucsera Béla és Kovács Zoltán  
hétfőtől - csütörtökig: 7 - 15:30-ig 490-es melléken  
pénteken: 7 - 13-ig 490-es melléken  
egyéb időpontban, váltott ügyeletben:  
Kucsera Béla 30/359-66 45 telefonszámon vagy  
Kovács Zoltán 30/123 93 39 telefonszámon

**6., Tűz esetén követendő magatartás:****A veszélyeztetett terület elhagyása:**

- 3 füstmentes lépcsőház áll rendelkezésre
- 3 db tűz esetén is használható biztonsági lift található a területen  
Ezek kulcsai: 1-1 db a portán, illetve a Tűzoltóságon elhelyezve

**Figyelem!**

Tűz esetén 2 lift használata szigorúan tilos!  
Ezek: a rendelőintézetben lévő lift, valamint a külső teherszállító lift.



**Telefonközpont - portaszolgálatot ellátók tűzriadó terve**

(Az általános részen túlmenően)

Mindvégig a helyén marad!

Az érkező tűzoltóságnak biztosítja a szabad bejutást, átadja a helyszínrajzokat, a szükséges kulcsokat.

Tűzjelző központjelzése alapján meghatározza a tüzeset pontos helyét, arról a tűzoltókat tájékoztatja.

Érkező erőket a helyszínre irányítja.

Megakadályozza illetéktelen személyeknek a kórház területére való bejutását.

Lezárt borítékot felnyitja, s értesíti a kórház vezetését, s a védelemben szakfeladatot ellátókat.

**Műszaki feladatot ellátók tűzriadó terve**

(Az általános részen túlmenően)

Informálódik a tűz keletkezésének körülményeiről, s arról a tűzoltóság szakembereit tájékoztatja.

Kiérkezett tűzoltók munkáját segíti, helyismeretét átadja.

Oltásvezető mentésre, oltásra történő utasításait végrehajtja, testi épsége és élete kockázatása nélkül (pl.: közművek elzárása, szakaszolása).

Mentési és oltási munkák befejezése után biztosítja a terület sértetlenségét a tűzvizsgálat sikere érdekében.

A gyógyító munka folytatása érdekében intézkedik a műszaki feltételek meglétéről.





**A kórház Vezetésének, valamint az Osztályvezető Főorvosok, távollétükben helyetteseik tűzriadó terve**

(Az általános részen túlmenően)

Tájékozódik a veszélyhelyzetről.

A létesítményben lévő dolgozókból megszervezi a mentő és tűzoltó erőket.

Intézkedik a létesítményben átmenetileg tartózkodók (vizsgálaton megjelentek, stb.) mentéséről.

Megszervezi az egészségügyi dokumentációk, valamint gépek, műszerek, egyéb eszközök lehetőség szerinti mentését.

Intézkedik a technológia szükség szerinti leállításáról.

Intézkedik az adott tűzszakaszon belül az áramtalanításról (kivéve az orvostechnológia létfontosságú áramkörét), légtechnikai leállításáról, tűzszakasz ajtók lezárásáról.

Irányítja a mentést és a tűzoltást a Tűzoltóság megérkezéséig.

Tájékoztatja a kiérkező tűzoltó egység parancsnokát az eseményekről.

A tűz megszüntetése után:

A kórház irányítását végző vezetők gondoskodnak a gyógyító munka folytatásáról.

Munkavállalók, munkahelyi vezetőiken keresztül kapnak tájékoztatást.

Műszaki osztályvezető intézkedik a műszaki feltételekről.

A biztonságos munka feltételéről minden munkaterület felelős vezetője, dolgozója együttesen gondoskodik.

Jelentési kötelezettség megtételére a kórház vezetősége megteszi írásos intézkedését



**Ágy melletti dolgozók tűzriadó terve**

(Az általános részen túlmenően)

A tűzoltóság megérkezéséig az osztályvezető utasításainak megfelelően:

- a veszélyeztetett övezetből az ott tartózkodók, majd az anyagi javak mentése,
- mentéshez szükséges közlekedési útvonal biztosítása,
- tűz terjedésének megakadályozása,
- tűzoltásra szolgáló eszközök (pl. tűzcsapok) előkészítése,
- a technológia szükség szerinti leállítása,
- a megmentett személyek, anyagi javak felügyelete,
- a pánik elkerülése érdekében a betegeket nyugtatja, s a füstmentes lépcsőház igénybevételével vagy a biztonsági lifttel biztonságos helyre, szabadba kíséri őket.



**Szankcionálás:****Szabálysértési eljárást, súlyosabb esetben büntetőeljárást von maga után:**

- Szándékos gyújtogatás, vagy gondatlanságból bekövetkezett tüzeset vétke.
- A megelőző tűzvédelmi előírások (tűzvédelmi szabályokban rögzítettek) megszegése.
- A szándékosan megtévesztő tűzjelzés.
- A tüzeset jelentésének elmulasztása, telefon, rádió...stb. tűzjelzésre történő használatának megtagadása.
- A tűzvédelmi hatóság képviselőjének felhívása esetén a mentésben, tűzoltásban történő közreműködés – jármű, tűzoltásra alkalmas eszköz használatának - megtagadása.
- A tűzoltás vezető intézkedésének, tájékoztatásának nem megfelelő végrehajtása.
- A kötelező tűzvédelmi oktatásokon történő részvétel megtagadása, illetve elmulasztása.
- Tűzgátló ajtók rendeltetésszerű használatának megakadályozása (kikötés, kitámasztás, rongálás... stb).

Tűzriadó Tervet valamennyi osztályvezető (továbbá: műszaki készenlét, portaszolgálat, telefonközpont) részére ki kell adni, a Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként, s azt minden dolgozóval ismertetni kell. Továbbá egy példányt hozzáférhető helyen a Tűzvédelmi Szabályzattal ki kell függeszteni.

A Tűzriadó Tervet jóváhagyom azzal, hogy azt értelemszerűen mind a három műszakban, illetve ünnep- és vasárnap alkalmazni kell.

Mezőtúr, 2022. 01. 04.

**Dr. Szecsei Klára**  
főigazgató





**Új munkavállaló munkába állás előtti általános  
(elméleti) tűzvédelmi alapoktatás tematikája**

**Az oktatás időpontja:** ..... év ..... hó ..... nap

**Oktatásra kötelezett neve:** .....

**Születésének helye, időpontja:** .....

**Anyja neve:** .....

**Lakcíme:** .....

**Munkahelye:** .....

**Munkaköre:** .....

**Oktatás időtartama:** ..... óra

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, 1996. XXXI. tv a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

**Tűzvédelmi oktatás tárgya:**

- tűzvédelem fogalma, annak fontossága
- tűzre utaló jelenségek felkutatása, annak fontossága
- tűzjelzés módja, lehetősége
- megelőző tűzvédelmi rendelkezések, használati szabályok, előírások
- tűzoltó készülékek típusai, tűzvédelmi eszközök használatának ismertetése
- tűz esetén követendő magatartás, feladatok, ha nincs lehetőség a tűz eloltására
- beépített tűzjelző rendszer, téves riasztások elkerülésének ismertetése
- tűz esetén a személyfelvonók használatának veszélye
- tűzvédelmi szabályok megszegésének következménye
- dohányzási szabályok

**Tűz elleni védekezés legfontosabb feladatai:**

- a tűz megelőzése, gyors, szakszerű jelzés a környezet és a tűzoltóság felé
- tűz terjedésének megakadályozása
- kezdeti tüzek eloltása
- életveszély kialakulásának megakadályozása
- veszélyeztetett személyek, tárgyak mentése
- tüzeset körülményeinek vizsgálata, környezet változatlanul hagyása



## TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

**Tűz esetén értesítendőök**

- munkahelyi vezető
- intézmény vezetői
- műszaki osztály – főmérnök
- környezetvédelmi előadó
- tűzvédelmi vállalkozó
- portaszolgálatot ellátók

**Tűzoltóság segélyhívószáma: Mezőtúr 105**

**Tűzoltóság ügyeletére a közreműködésük nélkül eloltott tüzeseteket is haladéktalanul jelenteni kell!**

**Tűzoltóság ügyeletére tüzeset, káreset jelzése, tartalma:**

- tüzeset, káreset pontos helye (címe) város, utca, hsz, emelet
- mi ég, milyen káreset történt
- mi van veszélyeztetve
- tűz terjedése által emberélet van-e veszélyben
- milyen terjedelmű a tűz
- tűzjelző személy adatai, jelzésre használt távbeszélő száma

Beszámoltatás formája: szóbeli, írásbeli.

Beszámoltatás eredménye: megfelelt, nem felelt meg.

Mezőtúr, 20.... év ..... hó ..... nap

.....  
oktatott és beszámoltatott  
aláírása

.....  
oktatást és beszámoltatást  
végző aláírása





## TŰZVÉDELMI OKTATÁSI NAPLÓ

Az oktatás időpontja: 20.... év.....hó.....nap.

Az oktatás helyszíne: .....

Az oktatásra kötelezettek száma: .....fő;

Megjelent:.....fő

**Az oktatás jellege: \***

- előzetes (alap-) oktatás;
- ismétlődő oktatás;
- rendkívüli oktatás.

**Az oktatás formája: \***

- elméleti oktatás;
- gyakorlati oktatás.

**Az oktatás oka: \***

- Tűzvédelmi Szabályzat előírása;
- egyszeri különleges munka;
- új anyag, gép, termelőberendezés;
- új tűz- és robbanásveszélyes, illetve robbanásveszélyes technológia
- tüzeset utáni
- I. fokú tűzvédelmi hatóság rendelkezése;
- egyéb.....

**Az oktatott dolgozók: \***

- új belépők;
- munkakört vagy munkahelyet változtatók (belső, üzemi áthelyezés, átcsoportosítás);
- tartós távollétről visszatérők (1 év, ill. Tűzvédelmi Szabályzat szerint);
- más gazdálkodó szervezet dolgozói;
- alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végzők.

Az oktatás tárgya, szemléltetése, gyakoroltatása:\*\* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

\* A megfelelő szöveget kérjük aláhúzni.

\*\*Az oktatás tárgyának leírása külön lapon folytatható és a naplóhoz csatolható







Sorszám:...../.....Tű.

1. sz. adatlap

**ENGEDÉLY****alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez**

Az engedély 24 órára adható ki. Ha a tevékenység ismétlődik, az engedélyeztetést ismételni kell!

**A tűzveszélyes tevékenység:**

időpontja: 200...év.....hó.....nap.....óra.....perctől

200...év.....hó.....nap.....óra.....percig

helye:.....

leírása:.....

a munkát végző szervezet megnevezése: .....

a munkát végző személy - neve: .....

- tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának száma: .....

a tűzoltó felszerelés megnevezése: .....

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet szerint az előzőekben leírt alkalomszerű a tűzveszélyes tevékenység elvégezhető a vonatkozó megelőző tűzvédelmi rendelkezések végrehajtása illetőleg maradéktalan betartása mellett az alábbi kiegészítő előírások alkalmazásával együtt. (szükség szerint külön lapon folytatni).

A biztonságos munkavégzés érdekében az alábbi intézkedések megtétele szükséges:

- Hegesztést, vágást csak megfelelő képesítéssel rendelkező, a tűzvédelmi szabályokra kioktatott és vizsgázott személy; kifogástalan állapotban lévő – rendeltetészerűen használt – berendezéssel, illetve munkaeszkővel végezhet. Lánghegesztésnél illetve villamos ívhegesztésnél 143/2004. (XII. 22.) GKM rendeletben foglaltak maradéktalan betartása kötelező.



## TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

- Tűzveszélyes tevékenységet TILOS végezni minden olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat, mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hártották.

.....  
.....  
.....  
.....

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző a helyszínt és annak környezetét köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. Tűz esetén a tűzoltóságot a kórház területén lévő telefon esetében, vagy mobil telefon készülékről a **105** országos hívószámon értesíteni kell.

PH.

.....  
munkát elrendelő  
(külső szervezet, vagy személy)

.....  
munkát engedélyező  
(ahol a munkavégzés történik)  
műszaki ov., műszaki ov.h

.....  
tűzveszélyes munkát végző

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok betartásáért felelőséget vállalok.

Mezőtúr, 20.....

.....  
tűzveszélyes munka felügyeletére  
kirendelve





## TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

2. sz. adatlap

.....  
osztály megnevezése**FELJEGYZÉS**  
tűzvédelmi hiányosságokról**Készült:**.....  
.....**Tárgya:** (tények, tapasztalatok rövid leírása)..........  
.....

Milyen helyi azonnali intézkedés történt:.....

.....  
.....

Észlelő, jelző, készítő neve, beosztása:.....

.....  
.....

Munkahelyi vezető intézkedése:.....

.....  
.....

Egyéb fontosabb közlendők:.....

.....  
.....

k.m.f.

.....  
munkahelyi vezető.....  
készítő aláírása.....  
átvette  
műszaki osztály, készenlét**Záradék:**

(1 pld-t, a Kórház Műszaki osztály részére át kell adni.)

(1 pld. tűzvédelmi feladattal megbízottnál marad)